

**UAB „VERKIŲ BŪSTAS“
SPECIALIZUOTŲ APŽIŪRŲ KOMISIJOS AKTAS**

2016-11-22 Nr. K-205

Vilnius

GYVENAMOJO NAMO ADRESAS: Baltupio g. 81, Vilnius.**APŽIŪRA:** specializuota namo stogo apžiūra.**APŽIŪROS TIKSLAS:** patikslinti namo stogo techninę būklę.

Pažymėtina, kad:

- * stogo remonto būtinumas yra nustatytas UAB „Verkių būstas“ Gyvenamojo namo periodinės (sezoninės) apžiūros komisijos 2016-05-03 aktu Nr. 27;
- * stogo remontas įtrauktas į 2016 m. daugiabučio namo Baltupio g. 81 ilgalaikį planą;
- * stogo remonto būtinumas pakartotinai pažymėtas UAB „Verkių būstas“ 2016-09-05 periodinės (sezoninės) apžiūros aktu Nr. 27.

Eilės nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.	Namo stogo būklės įvertinimas.	NUSTATYTA: Atliekant apžiūrą nustatyta, kad netvarkinga ruloninė stogo danga; susidariusios vandens pūslės, įtrūkiai; sutrūkinėjusios ar kitaip mechaniškai pažeistos ruloninės dangos užlajos ant parapetų ir vėdinimo kanalų.	REKOMENDUOJAMA: Kadangi yra pasibaigęs stogo iš ruloninių medžiagų vidutinis tarnavimo laikas, namo stogą būtina kapitališkai remontuoti. Stogo remonto darbus pradėti, kai bus palankios klimatinės oro sąlygos.

Komisijos vadovė (kval. atest. Nr. 35690)
namų priežiūros vadybininkė

Helena Bogdanova

Komisijos narys
namų priežiūros vadybininkas (kval. atest. Nr. 8213)

Albinas Tolvaiša

Komisijos narys
namų priežiūros vadybininkas

Virginijus Cibulskas