



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

UAB „METALO MEISTRAI“, įmonės kodas 148284860, adresas Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika, tel. +370 45 502144, el. paštas [egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt](mailto:egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt)

vykdydama projektą  
„Saulės jėgainės diegimas UAB „Metalomeistrai“  
Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0016

### **SKELBIA KONKURSA**

Perkamos prekės:	Saulės jėgainė ir jos montavimo darbai
Pirkimo procedūra ir vertinimo kriterijai:	Konkursas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.  Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Pirkimo dokumentus galima gauti:	Tiekėjai, norėdami gauti išsamesnę informaciją apie pirkimą, nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2019-05-17 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) gali kreiptis į Egidijų Urboną, tel. +370 618 89 806 ir (arba) elektroniniu paštu <a href="mailto:egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt">egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt</a> .
Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas:	Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas iki 2019-05-17 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), paštu arba per kurjerį arba pristatytas asmeniškai šiuo adresu: Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika.



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## UAB „METALO MEISTRAI“

### KONKURSO SĄLYGOS

PROJEKTO „SAULĖS JĖGAINĖS DIEGIMAS UAB "METALO MEISTRAI“ (PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0016) SAULĖS JĖGAINĖS IR JOS MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

#### TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS .....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS .....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....	5
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....	8
6.	VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĚŠIMO PROCEDŪRA IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS .....	7
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....	8
8.	PASIŪLYMŲ VERTINIMAS .....	8
9.	DERYBOS.....	10
10.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....	9
11.	PRETENZIJŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI .....	10
12.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS .....	10
13.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	10
14.	PRIEDAI .....	10

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „METALO MEISTRAI“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindamas projektą „Saulės jėgainės diegimas UAB „Metalai meistrų“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0016 (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti saulės jėgainę ir jos montavimo darbus.
- 1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
- 1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis.
- 1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
- 1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principų.
- 1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
- 1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Egidijus Urbonas, tel. nr. +370 618 89806, el. p. [egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt](mailto:egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt), Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika.
- 1.8. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir/ ar technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir/ar technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Saulės jėgainė ir jos montavimo darbai (toliau – Prekės). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išduotas sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, leidimų gavimu (išskyrus atvejus kai leidimus turi gauti pats Pirkėjas), stogų dangos paviršiaus paruošimu, saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės jėgainės paleidimo, derinimo ir pridavimo darbai, išpildomosios dokumentacijos parengimu.
- 2.2. Prekėms keliami reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje (šių Konkurso sąlygų 1 priedas).
- 2.3. Pirkimas į dalis neskirstomas.
- 2.4. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam perkamų Prekių kiekiui.
- 2.5. Prekės turi būti pilnai įrengtos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.6. Susiklosčius nenumatytiems aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus šio Konkurso sąlygų 2.5. punkte nurodytų paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei iki Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, 2020 m. gegužės 31 d.
- 2.7. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- 3.1. Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

### **Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai**

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.	<p>Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.</p> <p>Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p>
3.1.2.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis įregistruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų	<p>Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai.</p> <p>Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).</p>
3.1.3.	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo	Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

	<p>tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.</p>	
3.1.4.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo registracijos pažymėjimas ir įstatai.
3.1.5.	Tiekėjas, kuris bus atsakingas už darbų vykdymą, turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	1) Tiekėjo registracijos pažymėjimas ir įstatai; 2) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduoto atestato, leidžiančio dirbti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus arba specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbus kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiesę verstis atitinkama veikla.

#### Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.6.	Tiekėjo vidutinė metinė grynojo pelno per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė yra teigiama.	Pelno (nuostolio) ataskaitos už paskutinius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).
3.1.7.	Tiekėjo vidutinės metinės veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 1,5 numatomo atlikti pirkimo vertės.	Pelno (nuostolio) ataskaitos už paskutinius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus).
3.1.8.	Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimas vykdyti – ne mažiau nei 0,6 pasiūlymo kainos be PVM.	Pateikiamos banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašas ar pažyma, išduota ne anksčiau nei 30 kalendorių dienų prieš skelbimo apie pirkimą paskelbimo dieną, apie Tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažyma apie Tiekėjo turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, nurodant jo dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažyma, kad bankas besąlygiškai suteiks Tiekėjui atitinkamo dydžio kreditą/kreditinę liniją, šį pripažinus pirkimo laimėtoju.

3.1.9.	Tiekėjas turi patirties montuojant saulės jėgaines – per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) sumontuota ir paleista eksploatuoti ne mažiau kaip 1 saulės jėgainė, kurios įrengta galia ne mažesnė kaip 100 kWp.	1) Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu patvirtintas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) saulės jėgainių montavimo sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas užsakovas, sutarties objektas (nurodant sumontuotos saulės jėgainės galią), sutarties pasirašymo ir įvykdymo datos. 2) Užsakovų patvirtinimai apie tinkamą sutarties įvykdymą arba lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai.
3.1.10.	Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba gamintojo atstovas.	1) Pateikiami saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojų arba jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad Tiekėjas yra fotovoltinių saulės jėgainių įrangos gamintojas arba gamintojų įgaliotas parduoti, montuoti, prižiūrėti įrangą.

**PASTABA:** jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.4. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.5. – 3.1.10. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Jeigu pasiūlymą pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, tuomet su pasiūlymu turi būti pateikiama ir įgaliojimo kopija.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei nurodyta kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta pirkimo pavadinimas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

**4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

- 4.4.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
- 4.4.2. užpildyta tiekėjo deklaracija parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą;
- 4.4.3. konkurso sąlygose nurodytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
- 4.4.4. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
- 4.4.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
- 4.4.6. detali siūlomos įrangos techninė specifikacija;
- 4.4.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. gegužės 17 d. 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku), paštu arba per kurjerį arba pristatytas asmeniškai šiuo adresu: Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, rangos sutarties reikalavimus ir pan. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant pristatymo, muitų, sandėliavimo ir kt.).

4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito įstaigos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, arba pervestas depozitas į Pirkėjo banko sąskaitą LT617044060002688034, esančią banke AB SEB bankas, iki galutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos. Pasiūlymo užtikrinimo vertė – 5 proc. pasiūlymo vertės. Pasiūlymo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

4.14. Pasiūlymo užtikrinimas yra taikomas (t.y. Pirkėjas kreipiasi į garantijos ar laidavimo išleidėją dėl pinigų pagal garantiją ar laidavimą išmokėjimą dėl pažeidimo), jeigu:

4.14.1. Tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą pasibaigus konkurso pasiūlymo pateikimo terminui;

4.14.2. Tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties su Pirkėju.

4.15. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.16. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.17. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo, vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.

4.18. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## **5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Jei pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pirkėjas privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

5.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) pateikiami visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.

5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Egidijus Urbonas, tel. nr. +370 618 89806, el. p. [egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt](mailto:egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt), Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

## **6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

6.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami adresu Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – 2019 m. gegužės 20 d. 10:00 (Lietuvos Respublikos laiku).

6.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

6.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.

6.4. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.5. Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;



- 6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
- 6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.6. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjų minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 6.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją.
- 6.8. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.9. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

## **7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.4.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
  - 7.4.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
  - 7.4.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jų;
  - 7.4.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
  - 7.4.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo dėl laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
  - 7.4.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.
  - 7.4.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
  - 7.4.8. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui nepriimtinos kainos.
- 7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

- 8.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
- 8.2. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## **9. DERYBOS**

- 9.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 9.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 9.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 9.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 9.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.
- 9.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 9.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

- 10.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
- 10.2. Komisija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 dienas, praneša pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviams, kurių pasiūlymai atmesti – jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
- 10.3. Komisija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai bus išnagrinėtos pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos.
- 10.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 10.5. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, raštu nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 10.6. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
- 10.7. Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmęs sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui paštu, faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis

## **11. PRETENZIŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI**

- 11.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad pirkėjas nesilaikė šių konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją pirkėjui.
- 11.2. Pretenzijos pateikiamos pirkėjui raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.
- 11.3. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
- 11.4. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.
- 11.5. Pirkėjas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją dėl laimėjusio tiekėjo paskelbimo, sustabdo pirkimo sutarties pasirašymo procedūrą, kol pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
- 11.6. Dėl neišnagrinėtos ar netinkamai išnagrinėtos pretenzijos tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

## **12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

- 12.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
- 12.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
- 12.3. Sutarties projektas pateikiamas Konkurso sąlygų 4 priede.

## **13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 13.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
- 13.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
- 13.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
- 13.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, ir sutarties kainą.

## **14. PRIEDAI**

- 14.1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;
- 14.2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;
- 14.3. Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“;
- 14.4. Konkurso sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“.



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

**PROJEKTO „SAULĖS JĖGAINĖS DIEGIMAS UAB "METALO MEISTRAI“ (PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0016) SAULĖS JĖGAINĖS IR JOS MONTAVIMO DARBŲ BEI PAPILDOMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

## **I. ĮVADINĖ DALIS**

### **1. Projekto vykdytojas**

UAB „Metalo meistrai“, UAB (toliau – **Pirkėjas**), kodas 148284860, buveinės adresas: Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys (kontaktinis asmuo klausimams, susijusiems su šia technine specifikacija – Egidijus Urbonas, tel. nr. +370 618 89 806, el. paštas: [egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt](mailto:egidijus.urbonas@metalomeistrai.lt)), vykdo projektą „Saulės jėgainės diegimas UAB „Metalo meistrai“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

### **2. Bendra informacija apie projektą**

#### **Projekto esmė.**

UAB „Metalo meistrai“ nuo 1999-ųjų metų sėkmingai veikianti Lietuvos metalo apdirbimo įmonė. Bendrovė orientuojasi į statybinių metalo konstrukcijų gamybą. „Metalo meistrai“ veikla grindžiama aukščiausiais tarptautiniais kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos standartais.

Įmonė siekia gauti ES investicijas saulės jėgainei įsidiesti. Planuojama investicija leis įmonei vykdyti elektros gamybą savo poreikiams ir tuo pačiu sumažinti elektros energijos sąnaudas. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sukurs prielaidas mažinti anglies dvideginio išmetimą į aplinką ir generuoti "švarią" elektros energiją įmonės poreikiams patenkinti. Elektros energijos gamyba sumažins įmonės išlaidas elektros energijai įsigyti, kurios galės būti investuojamos į tolimesnę įmonės plėtrą ir augimą.

**Projekto tikslas:** Padidinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

**Projekto uždavinys:** Įmonės veikloje diegti AEI naudojančius energijos gamybos įrenginius.

**Projekto trukmė.** Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2018 m. gegužės 7 d. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo trukmė - 24 mėn.

## **II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

### **1. Bendra informacija**

**Pirkimo objekto aprašymas:** Saulės jėgainė ir jos montavimo darbai (toliau – Prekės). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išduotas sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, leidimų gavimu (išskyrus atvejus kai leidimus turi gauti pats Pirkėjas), stogo dangos paviršiaus paruošimu, saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės jėgainės paleidimo, derinimo ir pridavimo darbai, išpildomosios dokumentacijos parengimu.

**Pirkimo objekto įrengimo vieta:** Tinklų g. 7, Panevėžys. Saulės jėgainė turi būti sumontuota ant Pirkėjo nuomojamo pastato stogo. Stogo planas, ant kurio turi būti sumontuota saulės jėgainė, pateiktas šios techninės specifikacijos 1 priede „Stogo planas“.

**Pastato ir stogo duomenys:**

Pastatas – Dirbtuvės, paskirtis – gamybos, pramonės; unikalus daikto numeris: 2796-9004-0011; Pastato aukštis H=10.00m; Galimo naudoti stogo dalies plotas – apie 3000 kv. m. Stogo konstrukcija – gelžbetoninės denginio plokštės; stogo danga – sutapdinta, ruloninė; ant stogo yra du antstatai, ventiliatoriai bei kaminai. Pasiūlymas turi būti parengtas atsižvelgiant į stogų geometriją, naudingą plotą, esamus kaminus bei antstatus. Pastatų stogų faktiniai išmatavimai, geometrija, būklė ir tinkamumas saulės jėgainei, prieš teikiant pasiūlymą turi būti vietoje patikrinti.

**Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo darbų terminas:** 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus, paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau nei iki Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, 2020 m. gegužės 31 d.

## 2. Reikalavimai pirkimo objektui

Saulės jėgainės generuojama elektros energija bus naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiams tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją tiekti į elektros skirstomuosius tinklus.

Tiekėjas turės pristatyti ir sumontuoti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius. Juos sumontavęs, teikėjas privalės atlikti sistemos bandymus, paleidimo–derinimo darbus bei priduoti sumontuotus elektros tinklus ir įrenginius Valstybinės energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. Pridavus elektros tinklus ir įrenginius, tiekėjas privalės gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos), dėl galimybės naudoti pagal paskirtį, taip pat privalės gauti leidimą gaminti elektros energiją.

REIKALAVIMAI SAULĖS JĖGAINEI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS		
Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai
1.	Saulės jėgainės fotoelektrinių modulių bendra įrengtoji galia, DC	200 kWp (leistina paklaida nuo 200 iki 204 kWp).
2.	Saulės jėgainės bendra įtampos keitiklių įrengtoji galia, AC	Turi būti parinktas optimalus reikiamos galios inverterių skaičius, užtikrinsiantis didžiausią bendrą energijos generavimą visą darbo laiką ir įvertinus elektrinės įrengimo vietą ir konfiguraciją.

3.	Saulės jėgainės metinis elektros energijos pagaminimas	Ne mažiau 188,4 MWh. – Pateikiama saulės jėgainės generacijos modeliavimo ataskaita su eskizais arba lygiaverčiai dokumentai.
4.	Saulės jėgainės monitoringo sistema	Su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės jėgainės darbą realiu laiku. Monitoringo sistema turi užtikrinti, bet neapsiriboti, tokių parametrų stebėjimą: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamintos elektros energijos kiekis;</li> <li>• generuojama elektros energijos galia kiekvieno inverterio lygmeniu bei sumiškai;</li> <li>• Įtampos ir srovės kokybė;</li> <li>• Fotovoltinių modulių temperatūra;</li> <li>• Saulės apšvitos intensyvumas;</li> <li>• Lauko temperatūra;</li> <li>• Modulių darbo našumo grafikas</li> </ul> Monitoringo sistema turi užtikrinti galimybę formuoti jėgainės veikimo ataskaitas bei stebėti veikimo istorinius duomenis.
5.	Saulės jėgainės generuojamos elektros energijos skirstymas	Sumontuota saulės jėgainė turi užtikrinti generuojamos elektros energijos naudojimą Pirkėjo elektros energijos vartojimo poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją automatiškai tiekti į skirstomuosius elektros tinklus.
6.	Žaibo iškvos ir viršįtampių apsauga	Visi saulės jėgainės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1K-265.
7.	Saulės jėgainės montavimo konstrukcija	Aliuminio arba karšto cinkavimo skardos profilių konstrukcija, tvirtinama nerūdijančiojo plieno varžtais.
8.	Saulės jėgainės montavimo sistemos tipas	Balastinė aerodinaminė sistema, montuojama ant sutapdinto stogo, be intervencijos į pastato stogo konstrukcijas. Po montavimo konstrukcija turi būti patiesta speciali danga, apsauganti stogo dangą nuo konstrukcijos poveikio.
9.	Saulės jėgainės elementų montavimo orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, montavimo kampas horizonto atžvilgiu	Turi būti parinktas pagrįstas ekonomiškiausias išdėstymas ir montavimo būdas, kuris būtų tinkamiausiai pritaikytas šiai geografinei vietai ir užtikrintų didžiausią elektros generaciją, bei galią ir maksimaliai atitiktų pirkėjo poreikius. Modulių montavimo posvyrio kampas turi būti ne mažesnis kaip 35° horizonto atžvilgiu. Išdėstymo ir montavimo būdo pagrindimas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu - pateikiama saulės jėgainės generacijos modeliavimo ataskaita.
12.	Reikalavimai aptarnavimui	Turi būti numatyta kiekvieno invertoriaus ir kiekvienos modulių poros individualaus atjungimo galimybė keitimui, testavimui, remontui, neįtakojant visos elektrinės darbu.
13.	Garantijos	Montavimo darbams turi būti suteikta garantija, kaip tai nustato atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai. Garantija tvirtinimo konstrukcijoms ir jų montavimui – ne mažesnė kaip 20 metų.
<b>TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS JĖGAINĖS FOTOLEKTRINIAMS MODULIAMS</b>		
14.	Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus	ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001. Atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta tą pagrindžiančių dokumentų kopijomis.

		Fotoelektriniai moduliai nauji (nenaudoti). Moduliai negali būti atnaujinti gamykliniu ar kitu būdu.
15.	Modulio rėmas	Aliuminis.
16.	Modulio tipas	Polikristlinės arba lygiavertės technologijos.
17.	Modulio nominali galia $P_{MPP}$	Ne mažesnė kaip 270W
18.	Kontaktinės dėžutės saugos klasė	Ne mažiau IP67.
19.	Maksimali vėjo apkrova	Ne mažiau 3000 Pa.
20.	Maksimali sniego apkrova	Ne mažiau 5400 Pa.
21.	Fotoelektrinių modulių efektyvumas	Ne mažiau kaip 17 %
22.	Moduliui suteikiama gamintojo garantija	Ne mažiau 12 metų. Sumontavus įrangą turi būti pateiktas gamintojo garantijos patvirtinimo raštas ir sąlygos.
23.	Moduliui suteikiama gamintojo linijinė efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	Ne mažiau 90 %, lyginant su įrengta galia sumontavimo dieną. Atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta tą pagrindžiančių dokumentų kopijomis arba specifikacija.
24.	Moduliui suteikiama gamintojo linijinė efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia	Ne mažiau 80 %, lyginant su įrengta galia sumontavimo dieną. Atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta tą pagrindžiančių dokumentų kopijomis arba specifikacija.
<b>TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS JĖGAINĖS INVERTORIAMS (SROVĖS KEITIKLIAMS)</b>		
25.	Invertorių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus:	ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, RoHS. Atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta tą pagrindžiančių dokumentų kopijomis.
26.	Invertorius turi atitikti šių standartų reikalavimus	IEC 62109 arba lygiavertis; IEC 62116 arba lygiavertis; IEC 61727 arba lygiavertis; CE sertifikatas arba lygiavertis Atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta tą pagrindžiančių dokumentų kopijomis arba specifikacija.
27.	Invertorius nominali galia	Kiekvieno keitiklio nominali galia negali būti mažesnė nei 25kW ir didesnė nei 90kW.
28.	MPPT kiekis	Srovės keitiklių- modulių sistema užtikrinanti galios optimizavimą kiekvienai porai modulių, nepriklausomai veikiančių optimizatorių pagalba (1MPPT kiekvienai modulių porai) . Invertoriai ir optimizatoriai vieno gamintojo
29.	Invertoriaus fazių skaičius	3
30.	Invertoriaus aušinimo sistema	Priverstinis aušinimas su integruotu vidiniu ventiliatoriumi, kuris įsijungia viršijus nustatytą temperatūrą.
31.	Invertoriaus saugos klasė	Ne mažiau IP65.
32.	Invertoriaus efektyvumas	Ne mažiau 98 %.
33.	Invertoriaus technologija	Be transformatoriaus
34.	Duomenų perdavimo sąsajos	RS485 arba lygiavertė, papildomai gali būti pasiūlytos alternatyvios sąsajos.
35.	Invertoriaus parametrų atvaizdavimas	Operatoriaus kompiuterio monitorius online parametrų atvaizdavimui.
36.	Invertoriaus apsauga nuo viršįtampių ir elektros lanko	Invertoriuose turi būti integruota DC pusės apsauga nuo viršįtampių ir elektros lanko

37.	Invertoriaus turi turėti galimybę	Būti suderinti su optimizatoriais Būti intaliuojami patalpos viduje ir lauke
38.	Invertoriaus ir optimizatoriams suteikiama garantija	Gamintojo suteikiama garantija: Invertoriams – ne mažesnė kaip 10 metų nuo įrangos sumontavimo dienos su galimybe pratęsti iki 20 metų; Optimizatoriams – ne mažesnė kaip 25 metai. Sumontavus įrangą turi būti pateiktas garantijos patvirtinimo raštas ir sąlygos.
39.	Reikalavimai kabeliams	Kabeliai turi būti tinkami naudoti fotoelektrinėse, tinkami eksploatuoti lauke pagal montavimo vietovės meteorologines sąlygas, turintys UV apsaugą, užtikrinantys minimalius elektros energijos perdavimo nuostolius (montavimo metu pateikiamos gamintojo atitikties deklaracijos)

### **PAPILDOMI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS PERKAMAI ĮRANGAI**

1. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindu.
2. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams.
3. Visi techniniai sprendiniai turės atitikti parengto techninio projekto reikalavimus.
4. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų maksimaliai tolygiai išskirstyta apkrova tenkanti stogui, turi būti lengvai prieinama, įrangos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.
6. Visa perkama įranga turi būti nauja, neatnaujinta gamykliškai ir nenaudota.
7. Perkama įranga ir jos dalys turi būti su CE ženkliniu arba lygiaverčiu ir atitikties deklaracijomis, pagal 2006/42/EB direktyvą.
8. Įrangos kokybės ir techninių reikalavimų atitikimui tiekėjas turi pateikti perkamą įrangą, atitinkančią nurodytus standartus (atitikties sertifikatus ar kitus dokumentus), gamintojo technines specifikacijas, siūlomos įrangos aprašymus ir technines charakteristikas (pateikiami katalogai, bukletai, kita gamintojo medžiaga). Tiekėjo siūlomos įrangos atitikties patvirtinimo deklaracija. Jeigu tiekėjas nepateikia įrangos kokybės ir techninių reikalavimų atitikimui nurodytų dokumentų, jo pasiūlymas bus atmestas.
9. Elektrinės pridavimas ir leidimo gaminti el. energiją gavimas (priduoti įrengtą saulės fotoelektrinę Valstybinei energetikos inspekcijai bei kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka bei pateikti įrodantį dokumentą) išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir leidimus turi gauti ir pateikti pats Pirkėjas.

#### **Priedai:**

- 1 Techninės specifikacijos priedas „Stogo planas“;
- 2 Techninės specifikacijos priedas „ESO prijungimo sąlygos“.



**PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. GAM18-29207**

Parengta: 2018.07.19,  
Galioja iki: 2021-07-18

**Klientas:** UAB METALO MEISTRAI

**Kliento kontaktiniai duomenys:** Tinklų g. 7, Panevėžys, 35115 Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr.,  
+37069821363, dkripaitis@pst.lt

**Objekto pavadinimas:** Gamybinis statinys/pastatas/patalpa

**Objekto adresas:** Tinklų g. 7, Panevėžys, Panevėžio m. sav.

**Investicinio projekto Nr.:** E1D5829207

Kliento paraiškos Nr. 18-29207 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	320	Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	Trifazis
<b>Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):</b>	-	-	<b>320</b>	<b>Trifazis</b>
Komercinės apskaitos spintos spalva:				
Išmanioji apskaita:	Neužsakyta			

Elektrinės duomenys	Įrengtoji generatorių galia (kW)	Leistinoji generuoti į tinklą galia (kW)	Generatoriaus įtampa (kV)	Pirminės energijos rūšis
Esami	0	0		
Nauji	200	200	0,4	Saulės
<b>Iš viso</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		

**1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos** Kliento elektrinės adresu Tinklų g. 7, Panevėžys, Panevėžio m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Elektrinės prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius. Elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta perteklinės elektros energijos pardavimui

**2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** transformatorinėje TR-140 ant galios transformatorių T-1, T-2 0,4 kV jungčių į savininko objektų elektros įrenginius prijungimo gnybtų.

**3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto (elektrinės) prijungimą:**

**3.1. Bendroji dalis**

3.1.1. Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje [www.eso.lt](http://www.eso.lt). Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovės asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt) arba į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų „Gilė“ adresai - [www.eso.lt](http://www.eso.lt) Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia ([www.eso.lt](http://www.eso.lt) → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF formatu.

3.1.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite [www.manogile.lt](http://www.manogile.lt) arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų adresai - [www.eso.lt](http://www.eso.lt) Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant būtinumui, savo lėšomis bei vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais, turės parengti Bendrovės elektros įrenginių montavimo darbo projektą ir jį suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti Kliento Objekto vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 3.2. punkte. Dėl objekto vidaus elektros tinklo įrengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.1.6. Atlikti Objekto, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti [www.vei.lt](http://www.vei.lt).

3.1.7. Klientas atlikęs Objekto techninės būklės įvertinimą turi gauti leidimą gaminti elektros energiją. Leidimus gaminti elektros energiją išduoda VEI.

3.1.8. Klientas gavęs leidimą gaminti elektros energiją gali kreiptis į Bendrovę dėl Elektros energijos supirkimo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutarties sudarymo.

## **3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:**

3.2.1. Elektrinės prijungimo taškas numatomas prie Kliento vidaus elektros tinklų.

3.2.2. Turi būti suprojektuota ir sumontuota įranga, kuri atjungtų Kliento vidaus elektros tinklus nuo Bendrovės elektros tinklo dingus įtampai Bendrovės elektros tinklo dalyje;

3.2.3. Visos pagaminamos elektros energijos apskaitymui įrengti gamintojo apskaitos spintą (toliau - GAS) (GAS įrengimo vieta parinkti atsižvelgiant į Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių VI skyriaus reikalavimus t. y. „Įrengiant elektros skaitiklius, nuo grindų (žemės paviršiaus, stacionariųjų pastovų, aikštelių ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybtų aukštis turi būti 0,8-1,7 m...“) ir apskaitos schemas elementus ant generatoriaus prijungimo, prie Kliento vidaus elektros tinklo, taško. Tuo atveju, kai ryšio linijos tarp GAS įrengiamo skaitiklio ir esamo Kliento automatizuoto elektros energijos nuskaitymo valdiklio ilgis didesnis nei 30 m, GAS skyde suprojektuoti ir įrengti automatizuotą duomenų iš elektros energijos skaitiklių nuskaitymo įrangą. Įranga turės būti suderinta darbui su šiuo metu veikiančia Bendrovės automatizuota elektros energijos apskaitos sistema (AEEAS). AEEAS įranga turės atitikti Bendrovės techninius reikalavimus.

3.2.4. Atlikti skaičiavimus įvertinančius įtampos lygių pasiskirstymą:

3.2.4.1. Bendrovės 10 kV elektros linijoje L-TR140 iš Panevėžio miesto SP-386. Skaičiavimus atlikti įvertinus esamas prijungtas ir numatomas prijungti (kurioms išduotos projektavimo sąlygos) prie 10 kV elektros linijos elektrines;

3.2.4.2. skaičiavimais turi būti patikrintas darbo režimas, kai Kliento ir kitų elektrinių, prijungtų arba kurioms išduotos prijungimo sąlygos prie tos pačios transformatorinės, generavimo galia lygi leistinajai generuoti galiai, o vartotojų, maitinamų iš TR-140, vartojimo galia lygi 0 kW;

3.2.4.3. skaičiavimais nustačius įtampos lygio ar kitų charakteristikų neatitikimą standartų normoms, atlikti pakeitimus Bendrovės elektros tinklo dalyje, užtikrinančius standartų normų išlaikymą.

3.2.5. Tuo atveju kai Gamintojo objekte kuriame įrengiama saulės elektrinė nėra įrengti rekatyviosios

### Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24  
03212 Vilnius, Lietuva  
[www.eso.lt](http://www.eso.lt)

### Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802  
Tel. (8 5) 277 7524  
Faks. (8 5) 277 7514  
El. p.: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Įmonės kodas 304151376  
PVM kodas: LT100009860612  
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

galios kompensavimo įrenginiai, turi būti įrengtas elektrinės aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe iš Bendrovės dispečerinio centro SCADA sistemos. Minimalus galios faktorius ( $\cos \varphi$ ) reguliavimas turi būti nuo -0,95 iki 0,95.

3.2.6. Elektrinės relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrenginių nuostatos turi būti suderintos su Bendrovės RAA įrenginių nuostatomis.

3.2.7. Turi būti įrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su ryšio įranga, skirta IEC 60870-5-104 protokolu teleinformacinių signalų mainams tarp elektrinės ir Bendrovės dispečerinio centro SCADA sistemos. Elektrinės teleinformacijos signalų sąrašas turi atitikti Bendrovės tipinį signalų sąrašą. Techninio projekto rengimo metu projektas ir signalų sąrašas turi būti suderintas su Bendrove. Turi būti atlikti teleinformacijos signalų derinimo darbai.

3.2.8. Elektrinės tiekiamą elektros energiją į Bendrovės elektros tinklą turi būti perduodama trifazė (0,4kV) sistema, įtampos nesimetrijos ir kiti įtampos charakteristikų parametrai turi tenkinti Standarto reikalavimus.

3.2.9. Prijungiama prie energetikos sistemos elektrinė turės atitikti visus, tokiam objektui taikomus, galiojančių teisės aktų reikalavimus.

#### 4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Esamus Kliento apskaitos prietaisus pakeisti į dviejų kryptių apskaitos prietaisus.

4.2. Kliento apskaitos spintoje GAS įrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaisą. Tuo atveju, kai ryšio linija nuo GAS iki KAS būtų ilgesnė nei 30 m, GAS skyde įrengti AEEAS valdiklį.

4.3. Televaldymas ir informacijos perdavimas:

4.3.1. Kliento elektrinės elektros įrenginių darbo parametrų (galia, dažnis, įtampa, komutacinių aparatų padėtys ir kt.) valdymo signalus perduoti į Bendrovės dispečerinį centrą.

4.4. Perskaičiuoti SP-386 relinės apsaugos ir automatikos (RAA) nuostatas ir atlikti RAA derinimo darbus.

#### 5. Kita informacija



5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje [www.manogile.lt](http://www.manogile.lt), skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.


Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino      Vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS 

parengė      Vyresnysis inžinierius JASIULIONYTĖ AGNĖ 



PJÜVIS 1-1





Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

UAB „Metalo meistrai“

**PASIŪLYMAS**

**DĖL PROJEKTO „SAULĖS JĖGAINĖS DIEGIMAS UAB "METALO MEISTRAI" (PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0016) SAULĖS JĖGAINĖS IR JOS MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO**

\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	
Juridinio asmens kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)</i>	
PVM mokėtojo kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2018-\_\_\_\_\_.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes ir susijusius darbus:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas, prekių gamintojas, modelis	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Saulės jėgainės fotoelektriniai moduliai					
2.	Saulės jėgainės srovės keitikliai					

3.	Saulės jėgainės montavimo konstrukcija					
4.	Saulės jėgainės montavimo darbai					
5.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas					
6.	Saulės jėgainės pridavimas VEI, leidimų gavimas					
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – \_\_\_\_\_ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro \_\_\_\_\_ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro \_\_\_\_\_ EUR (suma skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

\_\_\_\_\_.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, yra naujos ir nenaudotos ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametrai	Siūlomos savybės	Siūlomą parametro reikšmę įrodantis dokumentas
1.	Saulės jėgainės fotoelektrinių modulių bendra įrengtoji galia, DC		
2.	Saulės jėgainės bendra įtampos keitiklių įrengtoji galia, AC		
3.	Saulės jėgainės metinis elektros energijos pagaminimas		
4.	Saulės jėgainės monitoringo sistema		
5.	Saulės jėgainės generuojamos elektros energijos skirstymas		
6.	Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga		
7.	Saulės jėgainės montavimo konstrukcija		
8.	Saulės jėgainės montavimo sistemos tipas		
9.	Saulės jėgainės elementų		

	montavimo orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, montavimo kampas horizonto atžvilgiu		
10.	Reikalavimai aptarnavimui		
11.	Garantijos		
12.	Saulės jėgainės fotoelektrinių modulių bendra įrengtoji galia, DC		
13.	Saulės jėgainės bendra įtampos keitiklių įrengtoji galia, AC		
14.	Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus		
15.	Modulio rėmas		
16.	Modulio tipas		
17.	Modulio nominali galia PMPP		
18.	Kontaktinės dėžutės saugos klasė		
19.	Maksimali vėjo apkrova		
20.	Maksimali sniego apkrova		
21.	Fotoelektrinių modulių efektyvumas		
22.	Moduliui suteikiama gamintojo garantija		
23.	Moduliui suteikiama gamintojo linijinė efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia		
24.	Moduliui suteikiama gamintojo linijinė efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia		
25.	Invertorių gamintojo atitikimas standartų reikalavimams:		
26.	Invertorių atitikimas standartų reikalavimams		
27.	Invertorius nominali galia		
28.	MPPT kiekis		
29.	Invertoriaus fazių skaičius		
30.	Invertoriaus aušinimo sistema		
31.	Invertoriaus saugos klasė		
32.	Invertoriaus efektyvumas		
33.	Invertoriaus technologija		

34.	Duomenų perdavimo sąsajos		
35.	Inventoriaus parametrų atvaizdavimas		
36.	Inventoriaus apsauga nuo viršįtampių ir elektros lanko		
37.	Inventoriaus turi turėti galimybę		
38.	Inventoriaus ir optimizatoriams suteikiama garantija		
39.	Reikalavimai kabeliams		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pateiktų dokumentų pavadinimas</b>	<b>Dokumento puslapių skaičius</b>

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui teikiame:

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

*Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją*

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_ - \_\_ - \_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

\_\_\_\_\_  
*Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*

\_\_\_\_\_  
*parašas*

\_\_\_\_\_  
*Vardas Pavardė*





Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## TIEKĖJO DEKLARACIJA

\_\_\_\_\_ (Data)

\_\_\_\_\_ (Sudarymo vieta)

Aš \_\_\_\_\_, patvirtinu, kad  
(tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė)  
mano atstovaujamas \_\_\_\_\_:  
(tiekėjo pavadinimas)

1. Nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

\_\_\_\_\_ Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

\_\_\_\_\_ Parašas

\_\_\_\_\_ Vardas ir pavardė



## RANGOS SUTARTIS – PROJEKTAS

Panevėžys

2018 m. \_\_\_\_\_ d.

**UAB** „\_\_\_\_“, adresas \_\_\_\_\_, įmonės kodas \_\_\_\_\_, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama \_\_\_\_\_, veikiančio pagal \_\_\_\_\_, ir **UAB** „Metalo meistrai“, adresas Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys, įmonės kodas 148284860, vykdančio projektą „Saulės jėgainės diegimas UAB „Metalo meistrai““ (projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0016), kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, susitarė ir sudarė šią Statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

### 1. Sutarties dalykas

- 1.1. Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (toliau – „**Techninė specifikacija**“, Priedas Nr.1) patiekti, įrengti ir paleisti eksploatuoti bei sudokumentuoti 200 kWp galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinę (toliau sutartyje vadinama „**Įranga ir Darbai**“ arba atskirai „**Įranga**“ ir „**Darbai**“) ant UAB „Metalo meistrai“ nuomojamų pastatų stogų, esančių adresu Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys (toliau- „**Objektas**“), o Užsakovas įsipareigoja pristatyti Įrangą ir atliktus Darbus priimti bei sumokėti Rangovui sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka. Pastatų stogų planai pridedami kaip Priedas Nr.2.
- 1.2. Įrangos ir Darbų pirkimo konkurso dokumentai (Priedas Nr.3) ir Rangovo pasiūlymas (Priedas Nr. 4) yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir turi būti laikomos kaip neatskiriamos Sutarties sąlygos.
- 1.3. Šios sutarties tikslas – Užsakovui gauti sutarties 1.1 punkte numatytą darbų rezultatą, su nustatytais charakteristikomis, įskaitant projekto parengimą, įrangos pateikimą, sumontavimą, paleidimo-derinimo darbus ir tokių darbų pridavimą atitinkamoms valstybinėms/ savivaldos ar kitoms įmonėms, įstaigoms, pateikiant Užsakovui tai patvirtinančias pažymas, leidimus, aktus ar kitus dokumentus.
- 1.4. Rangovas garantuoja, kad, patiekus Įrangą ir atlikus Darbus, numatytus pagal šią Sutartį, įrengta saulės jėgainė tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, ją bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę paskirtį ir iš anksto Techninėje specifikacijoje apibrėžtus parametrus. Jeigu įrengta saulės jėgainė nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, arba jos nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad saulės jėgainė funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.
- 1.5. Rangovas pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo smulkiai išanalizavo Objekto fizinius matmenis ir būklę, Technines specifikacijas, kitą pateiktą dokumentaciją, jų atitikimą faktinei situacijai, statybos techniniams reglamentams, darbų technologijai, jų tarpusavio atitikimą ir pateikė pastabas, komentarus, paklausimus Užsakovui iki šios Sutarties pasirašymo dienos. Vėliau paaiškėję neatitikimai nebus traktuojami kaip papildomi darbai ar ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių Rangovui priklausytų kokie nors papildomi mokėjimai ar terminų pratęsimas. Tokie vėliau paaiškėję neatitikimai bus laikomi įtrauktais į Darbų kainą ir atskirai nebus apmokami.
- 1.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti neperkančiųjų organizacijų pirkimų reikalavimai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai

Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

## 2. Darbų kaina

- 2.1. Bendra sutarties 1.1 punkte aprašytų Įrangos ir Darbų kaina yra \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_ Eurai) be PVM (toliau – Įrangos ir Darbų kaina).
- 2.2. Už Įrangos ir Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. Į Įrangos ir Darbų kainą įeina įrangos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Rangovas pareiškia, kad kaina apskaičiuota remiantis tokios Įrangos ir Darbų atlikimui taikoma technologija, medžiagų, įrangos instrukcijomis, rekomendacijomis ir pan.
- 2.3. Kaina, nurodyta 2.1 punkte yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Įranga ir Darbais, numatytais Techninėje specifikacijoje bei kitoje pateiktoje dokumentacijoje. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus dokumentus, Objekto apžiūrą vietoje, ir jie yra būtini šioje Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje nustatytam tikslui (parametrams) pasiekti bei Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Tačiau jeigu yra keičiama techninė dokumentacija ar reikalavimai, dėl ko sumažėja Rangovo atliekamų darbų apimtis, Užsakovas turi teisę sumažinti Darbų kainą, proporcingai neatliekamų darbų vertei.
- 2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Įrangą ir Darbus numatytas užmokestis, ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Įrangos ir Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
- 2.5. Jeigu Rangovas mano, kad kokie nors darbai turi būti apmokami kaip papildomi darbai, tai tokiu atveju tokie papildomi darbai turi būti raštu suderinti su Užsakovu iki tokių darbų pradžios. Bet kokie darbai, kurie galėtų būti traktuojami kaip papildomi darbai, pradėti ar atlikti be atskiro išankstinio suderinimo su Užsakovu, nebus laikomi papildomais darbais. Nesant šalių susitarimo dėl papildomų darbų, bet kokie atlikti darbai laikomi atliktais pagal šią Sutartį ir joks papildomas mokestis už tokius darbus nėra mokamas.

## 3. Atsiskaitymų tvarka

- 3.1. Įrangą ir Darbus Užsakovas apmoka tokia tvarka:
  - 3.1.1. Per 60 dienų nuo įrangos pristatymo į Objektą, Įrangos perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, Užsakovas sumoka Rangovui 40% Sutarties kainos;
  - 3.1.2. Per 60 dienų nuo Darbų pilno atlikimo bei leidimo gaminti elektros energiją gavimo, VEI pažymos gavimo, galutinio Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto bei sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, Užsakovas sumoka Rangovui 60 % Sutarties kainos.
- 3.2. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūrai“, dėl objektyvių priežasčių vėluojant pervesti Užsakovui paramą pagal projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0021 finansavimo sutartį, Užsakovas turi teisę tokiam pačiam terminui pratęsti 3.1. punkte nustatytus atsiskaitymo terminus su Rangovu.
- 3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėtinas sumas, jeigu paaiškėja priimtų Įrangos ir Darbų defektai tiek darbų atlikimo, tiek ir garantinio laikotarpio metu iki darbų defektai bus ištaisyti.

## 4. Darbų pradžia ir pabaiga

- 4.1. Rangovas patiekti Įrangą ir atlikti Darbus įsipareigoja atlikti per **6 mėnesius** nuo Sutarties pasirašymo dienos pagal darbų atlikimo grafiką, pridedamą prie Sutarties kaip Priedas Nr.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
- 4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik esant Užsakovo raštiškam pritarimui ir tik esant žemiau išvardintos sąlygoms:
  - 4.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu Rangovo siūlymu ar Užsakovo iniciatyva nusprendžiama keisti ar tikslinti Darbų Techninę specifikaciją arba jau parengtą projektą. Tokie pakeitimai galimi tik

išimtiniais atvejais, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo: netikslumai Techninėje specifikacijoje, būtinybė tikslinti Techninę specifikaciją ar jau parengtą Projektą siekiant racialesnio ir / ar ekonomiškesnio Darbų rezultato, ar būtina įsigyti papildomus darbus, kurie būtini Sutarčiai užbaigti;

- 4.2.2. Esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
- 4.2.3. Valstybės ar savivaldos institucijų vėluojantys veiksmai arba bet kokie uždelsimai, sukelti arba priskirtini Užsakovui, kurie trukdo laiku atlikti darbus.
- 4.3. Jeigu, Užsakovas nepritaria dėl 4.2 punkte numatyto terminų pratęsimo, laikoma, kad terminas nėra pratęstas ir visi darbai turi būti atlikti šioje Sutartyje ar susitarimuose prie jos suderintu terminu.
- 4.4. Darbų ar jų dalies frontą Užsakovas perduoda Rangovui šalims pasirašant Darbų fronto ar jo dalies perdavimo aktą. Jeigu Rangovas pradeda Darbus nepasirašęs Darbų fronto perdavimo akto, laikoma, kad visas Darbų frontas buvo perduotas Rangovui nuo Darbų pradžios ir Rangovas neturi jokių pretenzijų dėl perduoto Darbų fronto.
- 4.5. Įranga patiekta ir Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis tokios įrangos ir darbų atlikimo technologija, įrangai ir darbams atlikti būtinų medžiagų, įrangos instrukcijomis, rekomendacijomis ir pan.
- 4.6. Darbus Rangovas privalo baigti ne vėliau nei numatyta Sutartyje. Apie numatomus baigti Darbus Rangovas privalo pranešti Užsakovui prieš 5 (penkias) darbo dienas.
- 4.7. Darbų pabaiga šios sutarties prasme yra laikomas momentas, kai yra patiekta Įranga ir tinkamai atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, techninė-išpildomoji dokumentacija (statybos darbų žurnalas - jei reikia, išpildomieji brėžiniai (nuotrauka), įrangos ir medžiagų sertifikatai bei deklaracijos, garantiniai raštai, bandymų protokolai, sutarties 1.3 punkte numatyti dokumentai, kita darbų pridavimui privaloma ir su darbais susijusi dokumentacija, įskaitant tinkamai įformintą projektą ir kita), įrangos naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) yra perduota Užsakovui, ištaisyti visi darbų trūkumai, jeigu jų buvo, Objektas perduotas Užsakovui. Darbų pabaiga įforminama šalims pasirašant Galutinį Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

## **5. Įrangos ir Darbų perdavimas**

- 5.1. Įrangos ir Darbų priėmimas atliekamas pasirašant įrangos ir darbų perdavimo-priėmimo aktus. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis Įrangos ir atliktų Darbų perdavimo –priėmimo aktas nėra galutinis Darbų priėmimas – perdavimas. Tarpiniai įrangos ir darbų aktavimai yra atliekami tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti.
- 5.2. Galutinis atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas įforminamas Galutiniu Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu. Į galutinį Atliktų darbų aktą įtraukiama visa įranga ir darbai, nurodant jų specifikacijas ir kiekius, taip pat pateikiami šiems darbams panaudotų medžiagų, įrengimų pasai, sertifikatai, atitikties deklaracijos, įrangos naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba), atliktų ir priimtų darbų ribų nužymėjimas plane, schemoje, brėžinyje ar pan., garantiniai raštai ir kiti reikalingi dokumentai. Galutinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą rengia Rangovas ir teikia Užsakovui. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Įrangą ir Darbus ar bet kurią jų dalį, jeigu nepateikiami visi šiame straipsnyje numatyti dokumentai ar bet kuri jų dalis.
- 5.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Galutinio Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto ir dokumentų nurodytų 4.7 ir 5.2 punkte gavimo dienos priima Įrangą ir Darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu pareiškia Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo ar kokybės, įskaitant ir pretenzijas dėl pateiktų 4.7 ir 5.2 punkte išvardintų dokumentų. Darbai laikomi tinkami atliktais, jeigu Užsakovas neturi pastabų dėl įrangos, darbų kiekių, kokybės, atitikimo Sutarties sąlygoms, bei tų darbų lydinčių dokumentų.
- 5.4. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad apskaičiavimus galima būtų patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšis ir apimtis patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

- 5.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtos Įrangos ir Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas Įrangą ir Darbus, Užsakovas privalo raštiškai pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo pakeisti įrangą ir ištaisyti trūkumus per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.

## 6. Šalių teisės ir pareigos

### 6.1. Rangovas įsipareigoja:

- 6.1.1. laiku ir tinkamai pateikti Įrangą ir atlikti Darbus pagal Techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1), Sutarties sąlygas ir kitą informaciją, pateiktą Rangovui (el.paštu, raštu ar kitokiu būdu);
- 6.1.2. ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti statybos darbų vadovą ir apie tai informuoti Užsakovą raštu pateikiant įsakymo dėl darbų vadovo paskyrimo bei paskirtojo asmens atestato patvirtintas kopijas;
- 6.1.3. Darbus atlikti, nenusižengiant projekto, statybos techninių reglamentų ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų, Užsakovo reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą;
- 6.1.4. prieš pradėdant Darbus ar bet kurį jų etapą parengti ir pateikti Užsakovui atliekamų Darbų darbo projektą 3 originaliais spausdintais egzemplioriais, vieną skaitmeninę kopiją PDF formatu ir vieną skaitmeninę kopiją redaguojamose bylose (DWG, DOC, XLS);
- 6.1.5. esant poreikiui, gauti visus projektinės dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas ir reikalavimus (įskaitant prisijungimo sąlygas ir t.t.);
- 6.1.6. ne vėliau kaip iki darbų pradžios Objekte pateikti Užsakovui Objekte dirbsiančių darbuotojų sąrašą. Taip pat ne vėliau kaip per vieną dieną informuoti Užsakovą apie bet kokius darbuotojų sąrašo pasikeitimus;
- 6.1.7. įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statybos dokumentus; vesti statybos dokumentaciją, į kurią būtų įrašoma visa grafinė ir skaitmeninė informacija apie darbų eigą ir pakeitimus projekte;
- 6.1.8. Darbams naudoti tik naują Techninę užduotį ir projektą atitinkančią įrangą, medžiagas, o nesant nurodytų techninėje specifikacijoje – su Užsakovu suderintas medžiagas. Rangovo naudojamos medžiagos ir įranga turi atitikti galiojančius standartus, turėti reikiamus sertifikatus, pažymas ir pan., jei tai numato įstatymai ar kiti norminiai dokumentai. Rangovas atsako už naudojamos Įrangos, Darbų ir medžiagų kokybę;
- 6.1.9. pavojingų Darbų atlikimo zonose savo lėšomis įrengti ir tinkamai išlaikyti iki Darbų pabaigos pavojingų zonų aptvėrimus;
- 6.1.10. atsakyti už Užsakovo Rangovui perduotų medžiagų, įrenginių, įrankių ar kitokių materialinių vertybių praradimą ar vertės sumažėjimą, išskyrus natūralų nusidėvėjimą, taip pat medžiagų poreikvojimą pagal konkrečiai medžiagai taikomas išieigos normas;
- 6.1.11. atsakyti už saugų darbą, tinkamą gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas Objekte, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą ir greta Objekto gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Rangovas visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių;
- 6.1.12. atsitikus nelaimingam atsitikimui, vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apie tai informuoti Užsakovą;
- 6.1.13. aprūpinti savo darbuotojus darbų saugos priemonėmis bei tvarkingais darbo rūbais su matomu įmonės pavadinimu ar logotipu;
- 6.1.14. atlyginti visą žalą, kuri atsirado Rangovui sugadinus Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų atliktus darbus, jiems priklausančią įrangą, medžiagas ar kitą turtą;
- 6.1.15. Darbus vykdyti taip, kad nebūtų nutraukta Užsakovo vykdoma veikla. Jeigu dėl Darbų pobūdžio yra būtina stabdyti Užsakovo, Statytojo ir/ar kitų rangovų vykdomus darbus/veiklą, Rangovas privalo iš

- anksto suderinti tai su Užsakovu;
- 6.1.16. dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose ir vykdyti jų metu duotus nurodymus. Pasitarimuose priimti sprendimai yra privalomi Rangovui, nepriklausomai nuo to, ar Rangovas juose dalyvavo. Gamybiniai pasitarimai vyksta nustatytą savaitės dieną. Gamybiniuose pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Gamybinių pasitarimų protokolai išsiunčiami Rangovui elektroniniu paštu;
  - 6.1.17. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas. Darbo vietose šiukšlės turi būti išvalomos kiekvieną dieną baigus darbus. Užbaigus visus Darbus, šiukšles išvežti iš teritorijos;
  - 6.1.18. užtikrinti, kad visi naudojami įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių;
  - 6.1.19. nepalikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti Rangovo, Užsakovo, ar kitų rangovų darbui, sugadinti įrengimus, medžiagas ar kitą turtą. Rangovas privalo tęsti darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas;
  - 6.1.20. pateikti Darbų išpildomąją nuotrauką ir techninę-išpildomąją dokumentaciją kartu su galutiniu Atliktų darbų aktu;
  - 6.1.21. ištaisyti nustatytus darbų defektus nepriklausomai nuo to, ar defektai buvo nustatyti darbų atlikimo metu, ar garantinio laikotarpio metu;
  - 6.1.22. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo - perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktus;
  - 6.1.23. dalyvaut visose statybos užbaigimo įforminimo procedūrose. Statybos užbaigimo komisijai nustačius Rangovo atliktų Darbų trūkumus, juos ištaisyti savo sąskaita per įmanomai trumpiausią terminą;
  - 6.1.24. užtikrinti, kad atliktų Darbų priėmimo metu Įranga ir Darbai atitiks Techninėje užduotyje ir projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų atliktų darbų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui;
  - 6.1.25. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo, Statytojo atstovams bei techniniam prižiūrėtojų lankyti Objekte bei susipažinti su statyba susijusia dokumentacija;
- 6.2. Darbams atlikti Rangovas neturi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliktų Darbus statybos aikštelėje be raštiško Užsakovo sutikimo.
- 6.3. Užsakovas įsipareigoja:
- 6.3.1. Pateikti Rangovui Paslaugų teikimui ir Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti
  - 6.3.2. Suteikti Rangovui reikalingus įgaliojimus šiai sutarčiai vykdyti;
  - 6.3.3. užtikrinti Rangovo darbuotojams galimybę patekti į objektą iki Darbų pabaigos;
  - 6.3.4. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
  - 6.3.5. suteikti galimybę Rangovui Darbų vykdymo tikslams prisijungti prie elektros ir vandens tinklų.
- 6.4. Užsakovas turi teisę tikrinti ar Objekte dirbantys Rangovo darbuotojai turi darbuotojų pažymėjimus, taip pat tikrinti ar nėra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar toksinių medžiagų, laikosi darbų saugos reikalavimų.

## **7. Rizikos paskirstymas, garantijos, defektų šalinimo tvarka**

- 7.1. Įrangos ir Darbų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Darbų atlikimo laikotarpį iki galutinio Darbų perdavimo Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

- 7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui 10% (dešimties procentų) nuo Sutarties bendros Įrangos ir Darbų kainos su PVM banko arba draudimo bendrovės ir su Užsakovu raštu suderintą Sutarties įvykdymo garantinį arba laidavimo draudimo raštą, kad Sutartyje numatyti Darbai bus atlikti laiku ir kokybiškai. Kartu su pateikiamu Sutarties įvykdymo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Pateiktas Sutarties įvykdymo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti 30 (trisdešimt) dienų ilgiau už galutinį Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.
- 7.3. Rangovas **Įrangai ir Darbams suteikia tokias garantijas**, kurios pradedamos skaičiuoti nuo Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos:
- 7.3.1. Garantija saulės jėgainės tvirtinimo konstrukcijoms ir jų montavimo medžiagoms – ..... metų garantija.
- 7.3.2. Garantija saulės fotoelektrinės moduliams – ..... metų produkto gamyklinė garantija;
- 7.3.3. Garantija įtampos keitikliams – ..... metų produkto gamyklinė garantija;
- 7.3.4.** Garantija elektros instaliacijos ir montavimo darbams – pagal LR statybą reglamentuojančius įstatymus: atliktiems darbams - 5 metai, paslėptiems statinio elementams 10 metų, tyčia šiuose elementuose paslėptiems defektams – 20 metų.
- 7.3.5. Linijinė garantija saulės fotoelektrinės efektyvumui:
- ≥90 % Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos, lyginant su įrengta galia.
  - ≥80 % Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su įrengta galia.
- 7.4. Darbų atlikimo metu arba garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, Užsakovas per protingą terminą pateikia Rangovui raštišką pretenziją. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų, o jeigu per šį terminą dėl darbų technologijos darbų defektų ištaisyti neįmanoma – per šalių suderintą arba Užsakovo nurodytu terminu pašalinti defektus savo sąskaita. Jeigu defektas dėl savo pobūdžio yra šalinamas skubiai (pvz. neveikia saulės jėgainė ar jos dalis), įvyksta avarija ar pan., tai tokiu atveju defektai turi būti šalinami nedelsiant. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę reikiamus veiksmus atlikti savo sąskaita ir reikalauti Rangovo atlyginti patirtas išlaidas arba įskaityti jas į Užsakovo Rangovui mokėtinas sumas (jeigu tokių yra).
- 7.5. Jeigu šalys nesutaria, jog defektai atsirado dėl Rangovo kaltės, pastariesiems įvertinti šalys gali pasitelkti nepriklausomą ekspertą arba jų grupę. Eksperto arba jų grupės veiklos išlaidas apmoka ginčą pralaimėjusi šalis. Jeigu defektai atsirado dėl Rangovo kaltės, nustatyti defektai privalo būti ištaisyti per 10 dienų terminą, o jeigu per šį terminą dėl darbų technologijos darbų defektų ištaisyti neįmanoma – per šalių suderintą arba Užsakovo nurodytu terminu nuo ekspertų išvadų pateikimo dienos. Rangovui neištaisius ekspertų nustatytų defektų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę reikiamus veiksmus atlikti savo sąskaita ir reikalauti Rangovo atlyginti patirtas išlaidas.
- 7.6. Užsakovo suteikiama garantija apima visas išlaidas susijusias su įrangos remontu ar įrangos keitimu, įskaitant įrangos kainą, transportavimo ir montavimo (pakeitimo) kaštus.

## 8. Šalių atsakomybė

- 8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui, šiam pareikalavus, 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelsimą dieną.
- 8.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir nepratęsęs Sutarties termino, taip pat neištaisius defektų per nustatytą terminą, moka Užsakovui 200 EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Užsakovas turi teisę šio punkto nustatyta tvarka Rangovui priskaičiuotą baudą išskaičiuoti iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

- 8.3. Jeigu Įrangai ir Darbams atlikti yra panaudotos netinkamos kokybės ir/ar nesertifikuotos medžiagos, Rangovas privalo tokias medžiagas pakeisti tinkamomis.
- 8.4. Užsakovui nustačius, kad kuris nors Rangovo darbuotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, nesilaiko darbo saugos reikalavimų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui po 200 EUR (du šimtus Eurų) už kiekvieną pastebėtą apsvaigusį nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, ar darbų saugos nesilaikantį darbuotoją ir tokį darbuotoją nedelsiant pašalinti iš statybos aikštelės.
- 8.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės (Sutarties 10.2 p. numatyti atvejai), Rangovas privalo sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) procentų nuo 2.1 punkte numatytos Sutarties kainos. Šalys susitaria, kad šiame punkte nustatytas baudos dydis yra laikomas minimaliais Užsakovo nuostoliais, todėl atskirai nėra įrodinėjamas.
- 8.6. Šalis pažeidusi šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti visus kitos šalies patirtus nuostolius, kurie yra sąlygoti tokio sutarties pažeidimo.

### **9. Nenugalimos jėgos aplinkybės**

- 9.1. Sutarties šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei šios sutarties ar kito įsipareigojimo, susijusio su šia sutartimi, vykdymas yra negalimas dėl *force majeure* aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose taisyklėse Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms.
- 9.2. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai raštu pranešti kitai šaliai.
- 9.3. Sutartis bet kurios šalies iniciatyva gali būti nutraukta įspėjus apie tai kitą šalį raštu, kai sutarties įvykdymas tampa neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei tris mėnesius dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, už kurias Šalis neatsako.

### **10. Sutarties nutraukimas prieš terminą**

- 10.1. Sutartis gali būti nutraukta tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka arba rašytiniu Šalių susitarimu.
- 10.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti šią Sutartį įspėjęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu:
  - 10.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;
  - 10.2.2. Rangovas dėl savo kaltės daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vėluoja užbaigti Darbų dalį pagal patvirtintą grafiką arba galutinai pabaigti Darbus arba Rangovas dirba taip lėtai, kad baigti Darbus nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;
  - 10.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, nekokybiškai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytu laiku arba Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus patiekti Įrangos ir užbaigti Darbų be esminių trūkumų ir/ar nuostolių Užsakovui;
  - 10.2.4. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir įspėtas apie tokius pažeidimus, tokių pažeidimų nepašalina.
- 10.3. Užsakovui nutraukus sutartį bet kuriuo iš 10.2 punkte numatytų pagrindų, Užsakovas (išskaičiavus visas netesybas ir nuostolius) apmoka Rangovui šioje Sutartyje nustatytais terminais Rangovo iki Sutarties nutraukimo dienos kokybiškai bei tinkamai pagal šią Sutartį atliktų Darbų ir jiems panaudotų medžiagų vertę.
- 10.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti už tinkamai atliktus Darbus ir Įrangą.

### **11. Šalių patvirtinimai**

- 11.1. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.



- 11.2. Šalys pareiškia, kad jos yra finansiškai pajėgios vykdyti šią Sutartį, jokie įsipareigojimai tretiesiems asmenims neturės lemiamos įtakos šios Sutarties vykdymui, ši Sutartis atitinka kiekvienos šalies valią ir neprieštarauja jos steigimo dokumentams.
- 11.3. Rangovas pareiškia, kad jis, o taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius Rangovą ar tokius trečiuosius asmenis užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.
- 11.4. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.
- 11.5. Rangovas pareiškia ir užtikrina, kad jis pats yra atsakingas už visus darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, sužalojimus, avarijas ar sutrikimus. Rangovas nedelsiant turi pranešti Užsakovo atstovui apie nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba pavojingas aplinkybes, iškilusias darbo eigoje, arba apie žalą, padarytą Užsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.
- 11.6. Rangovas sutinka, kad Užsakovas turi teisę taikyti įskaitymą nepriklausomai nuo, kad apmokėjimo terminas reikalavimams nėra suėjęs. Rangovas pareiškia ir patvirtina, jog Užsakovui pateikus Užsakovo sąskaitą Rangovui pagal šios sutarties nuostatas, toks sąskaitos pateikimas bus laikomas pareiškimu apie tokioje sąskaitoje numatytos pinigų sumos įskaitymą į Užsakovo Rangovui mokėtinas sumas (t.y. šiomis sumomis bus mažinama mokėtina Rangovui suma) ir toks įskaitymas įvyks nepriklausomai nuo to, kad Užsakovui pareiga mokėti Rangovui dar nėra suėjęsi.
- 11.7. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog jis neturi teisės sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu ne daugiau kaip 30 dienų.

## **12. Bendrosios nuostatos**

- 12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
- 12.2. Šalys, vykdydamos sutartinius įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais dokumentais ir šia sutartimi.
- 12.3. Jei kuri nors Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, ji nedaro negaliojančių likusiųjų šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.
- 12.4. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo.
- 12.5. Visi šios Sutarties ir jos priedų papildymai ir/ar pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.
- 12.6. Visi pranešimai, reikalavimai, pretenzijos ir kiti dokumentai bei informacija pagal šią Sutartį siunčiami šalių rekvizituose nurodytais adresais. Apie rekvizitų pasikeitimą, šalys informuoja viena kitą ne vėliau kaip per tris dienas. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.
- 12.7. Visi pranešimai, reikalavimai, pretenzijos ir kiti dokumentai bei informacija pagal šią sutartį siunčiami registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu arba pristatomi (patvirtinant gavimą) šioje sutartyje nurodytu šalies buveinės adresu.
- 12.8. Šalys įsipareigoja laikyti paslapyje ir neatskleisti šios Sutarties turinio ir su ja susijusios informacijos, taip pat informacijos, kuri tapo Šalims prieinama vykdant šią Sutartį, jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją atskleisti reikalauja teisės aktai, arba tokį atskleidimą numato ši Sutartis ar atskleidimo pagrįstai reikia vykdant šią Sutartį, arba ją raštišku savo sutikimu leidžia atskleisti kita sutarties Šalis, arba kai tokia informacija yra ar tampa vieša, nepažeidus šios Sutarties.
- 12.9. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios sutarties sąlygos, yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje.

- 12.10. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu aukščiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą arba Vilniuje (ieškovo pasirinkimu).
- 12.11. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

### 13. Priedai

Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija  
Priedas Nr. 2 Pastato stogo planas  
Priedas Nr. 3 Konkurso dokumentai  
Priedas Nr. 4 Rangovo pasiūlymas  
Priedas Nr. 5 Darbų atlikimo grafikas

### 14. Šalių rekvizitai ir parašai

#### Rangovas:

UAB „\_\_\_\_\_“  
Juridinio asmens kodas \_\_\_\_\_  
Buveinės adr.: \_\_\_\_\_  
PVM mokėtojo kodas \_\_\_\_\_  
a.s. \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_, faks. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(parašas)

A.V.

#### Užsakovas:

UAB „Metalo meistrai“  
Juridinio asmens kodas 148284860,  
Buveinės adr.: Tinklų 7, Panevėžys  
PVM kodas LT482848610  
a/s LT617044060002688034 AB SEB bankas  
Tel.: +370 45 585 087, Fax. +370 45 585 087  
El.paštas [info@metalomeistrai.lt](mailto:info@metalomeistrai.lt)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(parašas)

A.V.