

IKI ZUJŪNAI 529 ŽALIOJI G. 22A, VILNIUS rekonstrukcijos darbai pk-PT-SS -22-0036 1 Etapas

Info	
Versija 1	Publikavimo data 2022-09-02 10:59
Nuoroda https://my.mercell.com/permalink/185612707.aspx	Pateikimo terminas 2022-09-12 21:00
Skelbimo tipas Pirkimai	Pakeitimo data 2022-09-02 10:40
Mokėjimo sąlygos Given in inquiry document	Atplėšimo data 2022-09-12 21:00
	Paraleliniai pasiūlymai Ne
	Galimi pasiūlymų variantai No
	Pristatymo sąlygos Netaikoma
	Pristatymo adresas Lietuva

Pirkėjas
Įmonė Palink UAB
Adresas Lentvario g. 33
Pašto indeksas/Miestas LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą IKI Zujūnai Nr.1529 parduotuvės Žalioji g. 22A, Vilnius rekonstrukcijos darbai. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM.</p> <p>Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Žalioji g. 22A, Vilnius.</p> <p>Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022-09-12 per el.pirkimų platformą „Mercell“.</p> <p>Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į statybų projektų vadovą Žygimantą Visocką tel +370 640 65456, el. paštas: zygimantas.visockas@iki.lt</p> <p>Kilus techniniams platformos „Mercell“ klausimams, kreiptistel. +370 655 82875, el.paštas: gice@mercell.com</p> <p>OBJEKTAS: NR. 529 IKI ZUJŪNAI ADRESAS: ŽALIOJI G. 22A, VILNIUS</p> <p>UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS 2022-08-31</p> <p>Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI ZUJŪNAI Nr. 529“, adresu Žalioji g. 22A, Vilniuje parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai).</p> <p>Iki darbų pradžios, vadovaujantis IKI standartu, užduotimi bei technologiniu planu, Rangovas turi parengti technologinius įvadų, magistralinių tinklų bei inžinerinės įrangos išdėstymo planus (įskaitant bet neapsiribojant: konstrukcijos; vandentiekis ir nuotekos; šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; elektrotechnika; apsauginė signalizacija; gaisrinė signalizacija; elektroniniai ryšiai; gaisro gesinimo sistemos ir pan.) bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.</p> <p>Remonto darbai vykdomi uždarytoje parduotuvėje vienu etapu.</p> <p>Darbų metu remontuojamame aplinkinės teritorijos ir gyventojai turi būti apsaugoti nuo dulkių ir triukšmo. Triukšmingi darbai turi būti vykdomi pagal savivaldybės nustatytus reikalavimus ir galiojančias normas.</p> <p>Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Esami saugotini įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį.</p>

Prieš parduotuvės atidarymą Rangovas turi pastatyti papildomą ne mažesnę kaip 12 m³ atliekų konteinerį pakuotės atliekoms (mišrios atliekos).

Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama.

Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visas pridėtines ir papildomas išlaidas (sodra, statybvietės išlaidos, papildomos išlaidos medžiagoms, mechanizmams ir darbo užmokesčiui, paaukštinimo priemonės, patalpų valymas, uždengimai, draudimas ir t.t.).

Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos Užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga atstatyta į pirminę padėtį, išbandyta, veikianti ir tinkama tolimesniam naudojimui.

Griovimo - ardymo darbai

1. Pagal pateiktą pertvarų planą ardomas pertvaros („Sandwitch“ tipo pertvaras ardo šalčio rangovas, nevertinti).
2. Administracinėse ir pagalbinėse pat. nuardomos pakabinamos lubos.
3. Demontuojama nenaudojama prekybinė ir metalinė įranga, kasos, stelažai (apie 40 m³). Išvežimą organizuoja Užsakovas.
4. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklaminės iškabos, interjero apdailos elementai.
5. Lauko ir vidaus durų demontavimas.
6. Apdailinių plytelių nuo sienų ir kolonų demontavimas.
7. Nenaudojamos inžinerinės įrangos demontavimas, utilizavimas (šviestuvai (saugotini-montuojami pagal naują apšvietimo planą), kondicionieriai, audio ir video sistemų laidai bei konstrukcijos, sanitariniai prietaisai ir pan.).
8. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas.
9. Stogelis virš įėjimo į pastatą ardymas.

Lauko darbai

1. Fasado cokolinės dalies tinko remontas, dažymas;
2. Užsandarinti apsauginių pamato lankstinių siūles;
3. Pažeistos fasado skardos keitimas;
4. Fasado valymas, plovimas;
5. Stogelio iš aliuminio kompozito plokštės virš įėjimo durų įrengimas;
6. HPL plokštės pagrindiniame fasade įrengimas RAL 7024 (vietoje rudos - pagal fasado planą);
7. Stogo dangos remontas;
8. Lietaus nuvedimo šulinėlių su pravala plytelių dangoje įrengimas;
9. Lietaus nuvedimo sistemos remontas;
10. Metalinių stogo elementų, antikorozinis dažymas;
11. Metalinių priešgaisrinių kopėčių pailginimas (h=2 m nuo žemės paviršiaus), apsauginių lankų su rakinamom drelėm įrengimas.
12. Metalinio aptvaro atliekų konteineriams įrengimas, įrengiant trinkelį dangos aikštelę po juo. (Perkeliami 2 m. nuo pastato, įrengiama įvažė per šaligatvio bortą).
13. Reklaminio kubo konstrukcijos antikorozinis dažymas;
14. Pėsčiųjų takų, laiptų ir nuogrindos iš trinkelų aplink parduotuvę remontas, augmenijos šalinimas;
15. Įvažiavimo link rampos asfalto dangos remontas;
16. Įvažiavimo link rampos dangos horizontalaus ženklavimo atnaujinimo darbai;
17. Automobilių stovėjimo aikštelės ženklavimas (IKI Standartas);
18. Rampos lyginamojo tiltelio remontas/dažymas. Guminių atmušų keitimas.
19. Pamatų elektromobilių pakrovimo stotelėms įrengimas;
20. Metalinių laiptų su porankiais stogeliu priėmimo zonoje remontas, antikorozinis dažymas;
21. Metalinių rampos elementų remontas, antikorozinis dažymas.
22. Fasado apsauginių vamzdžių rampoje įrengimas;
23. Pilonų pamato su elektros įvadu įrengimas (IKI standartas).

APDAILOS DARBAI

Grindys

1. Salės, tambūro, užkasio patalpų (Nr. 101, 102) ir poilsio (Nr. 217) grindys klijuojamos naujomis plytelėmis. Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas). Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas). Siūlės glaistomos pagerintu glaistu (Atlas „Artis“ arba analogas). Spalva - 037. Grindjuostės prie „sandwich“ tipo plokščių neįrenginėjamos. Tarpas tarp sieninės plokštės ir grindinių plytelių dangos užtaisomas hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampą arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm (sienų spalvos).
2. Prie plautuvių ir šlapiose patalpose įrengti trapus (pagal technologiją). Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose dėgnose patalpų zonose prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.
3. Minusinėje kameroje pat. Nr. 111 įrengti prieduobę visu plotu 20 cm žemiau grindų lygio su betoniniu pagrindu ir teptinė hidroizoliacija.
4. Visose administracinėse ir pagalbinėse patalpose 2 a. patalpose įrengiama heterogeninė PVC grindų danga, padengta poliuretanu. Grindų pavadinimas -Acczent Excellence 70 silver arba analogas, slidumo klasė R-9. Grindjuostės - 10 cm aukščio. Medžiaga analogiška įrengiamai PVC grindų dangai.
5. Sandėliavimo ir gamybinės ir sanitarinės patalpose klijuojamos plytelės „Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“).
6. Plytelių siūlės glaistomos pagerintu glaistu (glaistas Atlas „Artis“ arba analogas). Siūlių spalva - 037. Tarpas tarp sieninės plokštės ir grindinių plytelių dangos užtaisomas hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampą arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm (sienų spalvos).
7. Salės zonoje ties vitrinomis įrengiami atmušėjai iš nerūdijančio plieno.
8. Sandėlio zonoje prie šaldytuvų durų, radiatorių, vėdinimo įrenginių įrengiami atmušėjai iš plieninio vamzdžio d=80 mm.

Vamzdis dažomas geltona spalva.

Sienos

1. Pagal pateiktą planą pertvaros tarp kabinetų įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata.
2. Naujas „Sandwich“ tipo pertvaras H=2,65 m įrengia šalčio Rangovas, nevertinti).
3. Salės sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9.5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf arba Atlas. Spalva - Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio “ L” tipo profilius.
4. Administracinėse patalpose Nr. 202, 203, 206, 209, 213 nuo grindjuosčių iki 1.20 m dengiamos LMDP 8-12 mm storio plokšte RAL9006. Plokštės kraštai turi būti laminuoti. Nuo 1.20 m iki lubų sienos glaistomos ir dažomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paletė).
5. Poilsio patalpose Nr. 217 dvi sienos, besiribojančios su suolais, nuo grindjuosčių iki durų viršaus dengiama LMDP 8-12 mm storio smėlio spalvos plokšte, viena siena dažoma žalia spalva RAL 6019, visa kita dažoma RAL 9010.
6. Sandėliavimo patalpų sienas būtina apsaugoti nuo sudaužymų sumontuojant rifliuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm. Sienų kampus sutvirtinti metalo kampuočiu 100x100 mm. Sienos virš aliuminio lakšto dažomos spalva NCS 1500 N. Zonoje kur įrengiama aliuminio apdaila grindjuostės neįrengiamos. Durys sandėlio zonoje aptaisomos 0,8 mm storio NP plokšte h=1250 mm.
7. Ant visų išorinių kampų salės zonoje įrengiami aliuminio kampuočiai h=1,20 m.
8. Patalpose Nr. 105, 106, 110 patalpose nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdalinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas). Analogiškos plytelės įrengiamos remontuojant WC ir virtuvėlėje pat. Nr. 217 tarp stalviršio ir pakabinamų spintelių.
9. I ir II a. wc patalpose atnaujinama plytelių apdaila (keičiamos pažeistos plytelės, valomos nuo u-teršimų, atnaujinamas siūlių glaistas, silikonavimai).
10. Pagalbinės ir sandėliavimo patalpos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė).
11. Patalpoje Nr. 109 įrengiamos metalinio tinklo slankiojančios pertvaros.
12. Kasos patalpos Nr. 203 ir 204 atitvaros turi būti armuotos armatūrinio tinklu 100x100 d=10mm.

Lubos

1. I a. prekybinių, patalpų lubų dažymas.
2. Administracinėse, poilsio, kasos, serverinės patalpose 109, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217 įrengiamos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.
3. Drėgnose patalpose (WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose Nr. 102, 105, 106, 107, 108, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216) įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.

INŽINERINIAI DARBAI

Elektros darbai:

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
2. Esami vidaus ir lauko LED šviestuvai, apšvietimo valdymo įranga Litecom demontuojami. Demontuotus LED šviestuvus ir valdymo įrangą rangovas saugo ir sumontuoja pagal pateiktą apšvietimo planą, apšvietimo valdymo schemą. Papildomai reikalingus naujus šviestuvus perka ir pateikia užsakovas, rangovas patikrina pateiktus papildomus šviestuvus pagal pateiktus pristatymo dokumentus (angl. delivery note) ir pateikia pasirašytus su patvirtintais kiekiais.
3. LED šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą). Atvirai klojamam kabeliavimui naudoti behalogenius mažo dūmingumo kabelius.
4. Vidaus apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
5. Įrengti prekybos ploto apšvietimo automatinį valdymą:
 - Prekybos salės linijinių ir akcentinių šviestuvų maitinimo grandinių valdymui įrengti kontaktorius. Maitinimo linijoms automatinius jungiklius.
 - Linijinių šviestuvų kontaktorių valdymui numatyti vieną bendrą jungiklį. Įjungus jungiklį visų linijinių šviestuvų maitinimas įjungiamas.
 - Linijiniai LED šviestuvai valdomi per Zumtobel LITECOM CCD valdiklį naudojant DALI protokolą. Valdiklį pateikia užsakovas.
 - Prekybos salės kryptiniai (akcentiniai) šviestuvų maitinimo grandinių valdymui numatyti kontaktorius su jungikliais „Automatinis/0/Rankinis“ valdymas. Kontaktorių skaičius pagal Litecom schmoje numatytas šviestuvų grupes. Maitinimo linijoms įrengti automatinius jungiklius.
 - ED-4RUKS reliniai moduliai valdomi Zumtobel LITECOM CCD valdiklį naudojant DALI protokolą.
 - Pagalbinių patalpų ir prekybos salės avariniai ir evakuaciniai šviestuvai su DALI protokolu. Šviestuvus pateikia užsakovas.
 - Kabeliavimas. Nuo apšvietimo paskirstymo skydų šviestuvų šynų maitinimui atvedami maitinimo kabeliai tolygiai paskirstant apkrovą tarp 3 fazių. Kabeliavimui naudoti behalogenius kabelius.
 - Nuo šviestuvų šynų maitinimo blokų kontaktų iki apšvietimo valdiklio LITECOM CCD atvedamas ir pajungiamas 2 x 1.5mm2 kabelis DALI protokolui. Pagal apšvietimo valdymo schmoje nurodytą sąrašą prekybos salės šviestuvai pajungiami prie DALI 1, 2 ir 3 linijų.
 - Šviestuvų, kurie jungiami nuo DALI Expander blokelių iki nurodytos grupės ar linijos šviestuvų atvedama atskira DALI linija. Ši atskira linija jungiama tiesiogiai į DALI Expander blokelį. DALI Expander blokeliai jungiami į schmoje nurodyta 1, 2 arba 3 DALI linija. Kiekvienos atskiros DALI linijos šviestuvų šynolaidžiai arba atskiri šviestuvai gali būti jungiami lygiagrečiai vienas paskui kitą arba žvaigžde įrengiant papildomas paskirstymo dėžutes.
 - Avarinių ir evakuacinių šviestuvų maitinimui atvesti ir pajungti atskirą kabelį. Avarinių ir evakuacinių šviestuvų valdymui - monitoringui per DALI atvesti ir pajungti 2 x 1.5mm2 gyslų kabelius. Pagal apšvietimo valdymo schmoje nurodytą sąrašą prekybos salės ir pagalbinių patalpų avariniai šviestuvai pajungiami prie DALI 1, 2 ir 3 linijų.
 - Evakuaciniai išėjimo krypties šviestuvai turi nuolatos šviesti („on“ režimas).
 - Avariniai „anti-panic“ šviestuvai turi veikti „stand-by“ režimu, t.y. normalioje būsenoje užgesinti ir dega tik žalia indikacinė

lemputė (pašalinamas trumpiklis šviestuve).

- Apšvietimo skyde įrengti fazių sekos relė, kuri sujungiama su avarinio apšvietimo skyde įrengtu paleidiku. Dingus įtampai pagrindinio apšvietimo skyde automatiškai perjungiamas avarinio apšvietimo režimas, įjungiami visi avariniai šviestuvai.
 - Apšvietimo skyde sumontuoti bei sukomutuoti apšvietimo valdymo valdiklį Zumtobel LITECOM CCD ir komponentus ED-4RUKS, DALI Expander. Zumtobel LITECOM CCD valdiklis su BACnet išėjimu. DALI 3 kanalai po 64 adresus. Valdiklį pateikia užsakovas. Valdiklio Zumtobel LITECOM CCD programavimą atlieka gamintojo Zumtobel atstovas užbaigus instaliavimo darbus.
 - Alkoholio skyriaus apšvietimui įrengiama atskira apšvietimo grupė. Prekybos salės kryptiniai (akcentiniai) šviestuvai valdomi per Zumtobel ED-4RUKS relinius modulius. Pagal apšvietimo valdymo schemeje nurodytą sąrašą prekybos salės kryptiniai (akcentiniai) ir kiti šviestuvai jungiami prie kontaktorių su rankiniu/automatiniu įjungimu; kontaktoriai - prie relinių modulių.
 - Prekybos salės apšvietimo valdymas pilnai automatinis pagal nustatytas laiko programas. Administracijoje įrengiamas DALI mygtukas Zumtobel ED-CCW 1/2/3, kuris leidžia įjungti apšvietimą, kai parduotuvė nedirba ir apšvietimas yra automatiškai išjungtas. Antras DALI mygtukas įrengiamas rampoje šalia apsaugos pulto arba apšvietimo skyde (apšvietimo įjungimui prekybos salėje nakties metu).
 - Visose pagalbinėse patalpose/rampoje apšvietimas valdomas būvio judesio jungikliais. Būvio judesio jungiklius pateikia užsakovas.
 - Šaldymo kamerose apšvietimo valdymas nuo durų kontakto. Apšvietimą ir valdymą įrengia šaldymo dalies rangovai.
 - Mėsos paruošimo patalpoje apšvietimas valdomas jungikliais (žr. IKI statybos standartą).
 - Administracijos patalpose apšvietimas valdomas jungikliais.
6. Įrengti IKI parduotuvės lauko apšvietimą pajungiant prie apšvietimo automatinio valdymo:
- Numatomos ne mažiau 4 atskiros maitinimo grupės: IKI reklaminiai stendai; IKI kubas ir/arba logotipas; IKI įėjimo stogelių šviestuvai, fasadas; kiti IKI šviestuvai parkinge ar kt..
 - Lauko apšvietimo grupės (atskiri paleidėjai) jungiami prie apšvietimo valdymo relinių blokų Zumtobel ED-4RUKS (pateikia užsakovas).
 - Lauko šviestuvų maitinimo grandinių valdymui numatyti apšvietimo kontaktoriai su jungikliais „Automatinis/0/Rankinis“ valdymas. Kontaktorių skaičius pagal Litecom schemeje numatytas šviestuvų grupes. Maitinimo linijoms įrengti automatinius jungiklius.
 - Lauko apšvietimo grupių kontaktoriai jungiami prie Zumtobel ED-4RUKS relinio modulio pagal pateiktą apšvietimo valdymo schemą. Maitinimo linijoms įrengti automatinius jungiklius.
 - Evakuacinių durų, rampos vartų šviestuvai valdomi lauko judesio jutikliais. Šiuos šviestuvus jungti nuo atskiros maitinimo grupės.
 - IKI kubo, IKI logotipo ir IKI reklamos šviestuvams įrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 - Įėjimo stogelių, šviesdėžių, fasado šviestuvams, parkingo, rampos ir kitiems IKI šviestuvams įrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 - Numatyti rampos vartų ir rampos durų šviestuvų įrengimą (pagal apšvietimo planą).
 - Šviestuvų įrengimą įėjimo stogelyje, ant fasado (pagal apšvietimo projektą).
 - Kitų IKI šviestuvų įrengimą (pagal apšvietimo projektą).
7. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmelių spalva pagal IKI statybos standartą.
8. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus (DG) pajungimo skydą (žr. IKI statybos standartą).
9. Atlikti įvadinio elektros skydo rekonstrukciją atskiriant IKI parduotuvės vartotojus, įrengiant naują įvadinį elektros paskirstymo skydą, įrengiant reikalingo nominalo apsaugos prietaisus, įrengiant DG skydą. Prie įvadinio elektros paskirstymo skydo numatyta pajungti saulės modulių inverterį, todėl skyde turi būti numatytas 30% vietos rezervas pajungimui.
10. Įvadiniam elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelinis generatorius“. Nuo DG pajungiami šie vartotojai: technologinis šaldymas, apšvietimas, kita parduotuvės kritinė įranga (kasos, serverinė, administracija, šaldytuvai salos, svarstyklės).
11. Parduotuvės įvadui įrengti elektros apskaitos skaitikliuką su nuotoliniu nuskaitymu. Skaitiklio duomenų perdavimo registrai turi pateikti suminį suvartojimą ir momentinę galią atskirose fazėse. Tinkamas elektros skaitiklio modelis pagal IKI statybos standartą.
12. Kondicionieriams/šilumos siurbliams maitinimo skydeliuose įrengti atskira(-us) elektros apskaitos skaitiklį(-us) su nuotoliniu nuskaitymu.
13. Vėdinimo kameroms ir kitoms vėdinimo sistemoms maitinimo skydeliuose įrengti atskira(-us) elektros apskaitos skaitiklį(-us) su nuotoliniu nuskaitymu.
14. Technologiniam šaldymui įrengti atskira(-us) elektros apskaitos skaitiklį(-us) su nuotoliniu nuskaitymu.
15. Įvadiniam elektros paskirstymo skyde įrengti nuomininkams atskirus elektros apskaitos skaitiklius, pakloti kabelius ir įrengti atskirus elektros paskirstymo skydelius, pajungti nuomininkų įrangą ir vartotojų grupes. Nuomininkų elektros apskaitos skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu.
16. Elektros skaitikliai turi būti su Modbus RTU RS485 sąjauja.
17. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri žeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbastaliai turi būti patikimai įžemininti (žr. IKI Statybos standartą).
18. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
19. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
20. Atlikti avarinio apšvietimo veikimo išbandymą, kurio trukmė ne mažiau 1 val.. Pateikti bandymo aktą.
21. Užbaigus darbus pateikti ET dalies techninį darbo projektą, atitikties deklaracijas, išpildomuosius brėžinius, varžų matavimo protokolus, schemas ir bandymo aktus. Suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose su žyma „Taip pastatyta“, data ir atsakingo specialiųjų darbų vadovo parašu.
22. Įrengiamas elektros įvadas elektromobilių krovimo infrastruktūrai su atskira apskaita.
23. Įrengiamas įvadas paštomatui su atskira apskaita;
24. Įrengiamas įvadas pilonom apšvietimui (IKI standartas);
25. Įrengiami įvadai fasado reklaminių tentų, kubo ir laiko šviesdėžės apšvietimui;

26. Įrengimas įvadas šventiniam apšvietimui ant stogo (IKI standartas).

LAN ir RS485 tinklas monitoringo įrangai:

1. Modbus RS485, Mbus ir WMBus prietaisų (skaitiklių, kondicionierių, oro užuolaidų, kaloriferių, jutiklių ir kt.) pajungimui įrengti duomenų kaupiklį Valsena MPC730 (modelis 702.044.1141.4.1.0.0) su Modbus RS485, Mbus, WMBus imtuvu. Valsena duomenų kaupiklį įrengti elektros paskirstymo skydelyje lengvai prieinamoje vietoje serverinės ar elektros skydinės patalpoje. Duomenų kaupiklį skydelyje sukumutuoti pagal pateiktą schemą (žr. automatizavimo reikalavimus).
2. Atlikti Modbus RS485 įrenginių (skaitiklių, kondicionierių, oro užuolaidų, jutiklių ir kt.) kabeliavimo ir pajungimo darbus. Modbus RS485 kabeliavimo darbai atliekami kabeliu 2x2x0,8 mm² (EiB/KNX; 2x2x0,8mm²; solid; Cu; PVC; green) arba analogišku pagal technines savybes. Visi Modbus RS485 įrenginiai jungiami lygiagrečiai vedant kabelį vienoje linijoje nuo tolimiausio įrenginio į artimesnį ir liniją užbaigiant vienu kabeliu Valsena MPC730 kaupiklyje.
3. Atlikti Mbus skaitiklių kabeliavimo ir pajungimo darbus. Mbus skaitiklių kabeliavimo darbai atliekami kabeliu 2x2x0,8 mm² (EiB/KNX; 2x2x0,8mm²; solid; Cu; PVC; green) arba analogišku pagal technines savybes. Visi Mbus skaitikliai jungiami lygiagrečiai vedant kabelį vienoje linijoje nuo tolimiausio skaitiklio į artimesnį ir liniją užbaigiant Valsena MPC730 kaupiklyje.
4. Nuomininkų patalpų šalto ir karšto vandens skaitikliai Axioma QALCASONIC W1 su WMBus belaidžiu pajungimu.
5. Nuomininkų elektros apskaitos skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu Modbus RS485. Atlikti Modbus RS485 tinklo kabeliavimo darbus ir pajungti. Visi Modbus RS485 įrenginiai jungiami lygiagrečiai vedant kabelį vienoje linijoje nuo tolimiausio įrenginio į artimesnį ir liniją užbaigiant vienu kabeliu Valsena MPC730 kaupiklyje.
6. Nuo Valsena MPC730 atvesti ir pajungti LAN kabelį į BMS komutatorių serverinėje.
7. Temperatūros ir santykinės drėgmės matavimui prekybos salėje įrengti du Regin HRTC10 jutiklius su RS485 Modbus sąsaja (žr. Palink automatizavimo reikalavimus). Atlikti kabeliavimo darbus pajungiant į Modbus RS485 liniją.
8. Temperatūros matavimui pagalbinėse patalpose įrengti du Regin TRC5 jutiklius su RS485 Modbus sąsaja (žr. Palink automatizavimo reikalavimus). Atlikti kabeliavimo darbus pajungiant į Modbus RS485 liniją.
9. Nuo vėdinimo įrenginio(-ių) su Bacnet pakloti LAN kabelį pajungiant į BMS komutatorių. Vėdinimo įrenginys(-iai) su Modbus RS485 jungiamas(-i) į Modbus RS485 liniją.
10. Nuo technologinio šalčio valdiklio pakloti LAN kabelį pajungiant į BMS komutatorių.
11. Nuo apšvietimo valdiklio LITECOM CCD atvedamas duomenų kabelis į serverinę ir pajungiamas į BMS komutatorių.
12. Serverinėje patalpoje įrengti 8-12U komutacinę spintą su 24 portų komutacine (pach) panele. Atvesti ir pajungti maitinimą.
13. Komutacinėje spintoje įrengti komutatorių Hewlett Packard Enterprise Aruba 2530-24 (J9782A) arba Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L.
14. Atlikti BMS kabelių pajungimą prie komutacinės (pach) panelės ir prie komutatoriaus.
15. Statybos darbų rangovas, prieš sumontuojant ir pajungiant įrenginių Modbus RS485 kortas ir jutiklius, pateikia juos konfigūruoti BMS rangovui UAB "APEX Intelligence" arba atlieka konfigūravimą pagal pateiktą instrukciją.
16. Užbaigus darbus pateikti PVA (procesų valdymo ir automatizacijos, monitoringo) dalies techninį darbo projektą, atitiktis deklaracijas, išpildomuosius brėžinius, pateikia PVA skydų elektrinių jungimų schemas ir bandymo aktus. Suklijuoti elektros jungimų schemas PVA paskirstymo skyduose su žyma „Taip pastatyta“, data ir atsakingo specialųjų darbų vadovo parašu.

Silpnos srovės:

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus).
2. Ant įėjimo varstomų durų sumontuojami blokatoriai (valdymas iš apsaugos posto).
3. WI-FI tinklas lieka esamas, įsivertinti naujų stotelių pakabinimą ir esamų stotelių perkabinimą.
4. Atvesti 4 LAN kabelius iki apsaugos baldo.
5. Įrengti automatinių durų blokavimą pulteliu.

ŠVOK:

1. Prekybos salės 101 ir parduotuvės pagalbinių patalpų vėdinimo įrenginys lieka esamas rekuperacinis vėdinimo įrenginys. Vėdinimo įrenginio automatika modernizuojama/keičiama pritaikant naują ventkamos vėsinimo/šildymo bloką patalpoms vėsinti/šildyti, recirkuliacijos sekcijos valdymą pagal poreikį vėdinti CO2 koncentraciją ir temperatūrą. Ventkamera numatyta patalpų vėdinimui ir vėsinimui/šildymui. Šildymui/vėsinimui patalpų oras recirkuliuojamas per pamaišymo/recirkuliacijos sekciją, vėdinimas pamaišant tiekiant/šalinant lauko orą. Nuotolinis pajungimas per Bacnet IP arba Modbus TCP IP. Pakloti reikalingo nominalo kabelį iki BMS komutatoriaus. Ventkamos valdiklis pateikiamas rangovo pilnai suprogramuotas, atliekamas režimų bandymas. Valdiklio pajungimo prie BMS tinklo konfigūravimo darbus atlieka UAB "APEX Intelligence".
2. Ventkamerai įrengiamas naujas VRF blokas skirtas vėsinimui/šildymui.
3. Ventkamerai įrengiama nauja recirkuliacijos/pamaišymo sekcija su vožtuvais ir pavaromis.
4. Ventkamos kaloriferio kontūro siurblių pakeisti elektroniniu.
5. Prekybos salės ir pagalbinių patalpų vėdinimo sistema lieka esama. Numatyti prekybos salės grotelių keitimą, ortakių valymą, oro skirstytuvų perkėlimo darbus pasikeitus išplanavimui pagalbinėse patalpose.
6. Įrengti vėdinimo ištraukimo sistemas visų sanitarinių mazgų patalpose.
7. Įrengti vėdinimo ištraukimo sistemas iš pagalbinių patalpų (valytojos patalpa, persirengimo patalpos, paruošimo patalpos ir kt.).
8. Kompresorinės ventkamos patalpoje vėdinimo sistema lieka esama ir bus naudojama naujai įrengiamos kompresorinės vėdinimui.
9. Prekybos pastato šildymui/vėsinimui įrengti:
10. 10.1) Oro užuolaida šildoma vandeniu prie pagrindinio įėjimo lieka. Įrengti pultelį su nuotoliniu valdymu per Modbus RTU RS485.
11. 10.2) Vertikali oro užuolaida šildoma vandeniu prie rampos vartų lieka. Įrengti pultelį su nuotoliniu valdymu per Modbus RTU RS485.
12. 10.3) Šildymo radiatoriai ir ventkamos kaloriferio kontūras lieka. Numatyti radiatoriaus perkėlimą pasikeitus išplanavimui

- 2a. patalpose.
13. 10.4) Dujinė katilinė lieka rezervui. Cirkuliacinių siurblių 5 vnt. keitimas elektroniniais siurbliais.
 14. 10.5) Dujinės katilinės automatikos įrengimas su laisvai programuojamu valdikliu bendram katilinės darbai su VRF šilumos siurbliais.
 15. 10.6) 2 kaloriferiai prekybos salėje lieka esami. Įrengti pultelį su Modbus RTU RS 485 pajungimu.
 16. 10.7) Katilinė įrengti 1,5m3 akumuliacinę talpą ir aprišti su katilinės šildymo kontūrų paskirstymo kolektorais.
 17. 10.8) Įrengti ir aprišti su akumuliacine talpa 3 vnt. LG Electronics MULTI V Žematemperatūrinis vidinis hidroblokas, jungiamas prie VRF (arba analogas). Plokštelinis HEX šilumokaitis R410A/vanduo. Galia: Qšal.-28,0 kW; Qšild.-31,5 kW. Matmenys (PxAxG) mm.:520x631x330. Svoris 35,0 kg. Išeinančio vandens temp. : min./max.: +6oC/+50oC.
 18. 10.9) Įrengti ir aprišti su hidroblokais 3 vnt. LG Electronics MULTI V 5-os kartos aukšto efektyvumo išorinis VRF lauko blokas (arba analogas). Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. galia: Qšal. - 28,0 kW; Qšil. - 31,5 kW.(El. įv. 380V. ph-3). Eurovent EER-4,83 ; COP-5,69. Matmenys (PxAxG) mm.:930x1690x760. Svoris 215 kg. Darbo ribos: šaldant - 15oC-48oC; šildant -25oC-18oC.
 19. 10.10) Įrengti LG Electronics ACP 5 centrinis valdiklis Bacnet IP / Modbus TCP, iki 16 išorinių blokų , iki 256 vidinių (arba analogas).
 20. 10.11) Prekybos salė 101. Vidinis kasetinis 14/16 kW blokas jungiama prie VRF bloko (10.9 p.).
 21. 10.12) Prekių iškrovimo patalpa. Vidinis kasetinis 10 kW blokas jungiamas prie VRF bloko (10.9 p.).
 22. 10.13) Serverinė patalpa 204. Vidinis sieninis blokas 2,5 kW jungiamas prie VRF sistemos(10.9 p.).
 23. 10.14) Kasos patalpa 203. Vidinis sieninis blokas 1,5 kW jungiamas prie VRF (10.9 p.).
 24. 10.15) Vadovo patalpa 202. Vidinis sieninis blokas 2 kW jungiamas prie VRF (10.9 p.).
 25. 10.16) Management patalpa 206. Vidinis kasetinis blokas 2,5 kW jungiamas prie VRF (10.9 p.).
 26. 10.17) Susirinkimo patalpa 207. Vidinis kasetinis blokas 3,5 kW jungiamas prie VRF (10.9 p.).
 27. 10.18) Poilsio patalpa 217. Vidinis sieninis blokas 1,5 kW jungiamas prie VRF (10.9 p.).
 28. 10.19) Esamas prekybos salės kondicionierius Gree lieka. Įrengti kortą nuotoliniam pajungimui Modbus RTU RS485.
 29. 10.20) Valytojos patalpoje įrengti el. gyvatuką arba kombinuotą gyvatuką.
 30. 11. Užbaigus darbus pateikti ŠVOK dalies techninį darbo projektą, atitikties deklaracijas, išpildomuosius brėžinius ir bandymo aktus. Suklijuoti schemas katilinėje su žyma „Taip pastatyta“, data ir atsakingo specialiųjų darbų vadovo parašu.
 31. Numatyti esamų vamzdinių nesandarumų, izoliacijos remontą, nuorintojų ir kitos smulkios įrangos remontą (pagal defektinius aktus).

VN:

1. Atlikti nuotekų vamzdinių diagnostiką.
 2. Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių privedimas pagal planą (atskiriant nuotekas: plautuvės; šaldymo vitrinos, priesieniai). Parduotuvės nuotekų tinklai įrengiami atskiriant buitines, gamybines ir kondensato-atitirpstančio vandens nuotekas (žr. IKI statybos standartą). Nuotekų vamzdiniuose turi būti įrengtos pravalos.
 3. Įrengti naujus prietaisus pagal IKI Statybos standarto reikalavimus.
 4. Įrengti naujus šalto vandentiekio (ŠV) vamzdinius iki prietaisų pagal pasikeitusią technologiją.
 5. Įrengti naujus karšto vandentiekio vamzdinius (KV), KV recirkuliacijos vamzdinį pagal pasikeitusią technologiją. Karšto vandens ruošimas lieka esamas per katilinės tūrinį šildytuvą.
 6. Parduotuvės karšto vandens imtuvai jungiami prie karšto vandens recirkuliacijos vamzdinių. Cirkuliacinio siurblio darbo laikas nustatoma pagal parduotuvės darbo laiką.
 7. IKI parduotuvės šalto ir karšto vandens įvadiniai apskaitos skaitikliai su nuotoliniu Mbus arba Wmbus nuskaitymu.
 8. Įrengti signalizavimą apie kanalizacijos avariją ir riebalų gaudyklės užsipildymą. Lieka esami signalizavimo prietaisai, kurie sumontuojami atlikus apdailos darbus.
 9. Baigus darbus visus nuotekų vamzdinius išplauti hidrodinaminiu būdu.
 10. Išplauti riebalų gaudyklę.
 11. Užbaigus darbus pateikti VN dalies techninį darbo projektą, atitikties deklaracijas, išpildomuosius brėžinius ir bandymo aktus.
 12. Atsižvelgiant į patalpų perplanavimą ir technologijos išdėstymą numatyti gaisro gesinimo sistemos, GČ spintų ir sprinklerių perkėlimą;
 13. Esamų VN ir SGGGS vamzdinių remontas antikorozinis dažymas.
 14. Prekybos salėje keičiamos GČ spintos.
- Statybos projektų vadovas:
Žygimantas Visockas tel. 8 640 65456 El.

Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
info about company.xlsx	27 KB	2022-09-01 16:43
529 IKI Zujunai I etapas 2022 08 31.zip.001	20,00 MB	2022-09-01 16:44
529 IKI Zujunai I etapas 2022 08 31.zip.002	8,50 MB	2022-09-01 16:44

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
IKI ZUJŪNAI 529 ŽALIOJI G. 22A, VILNIUS rekonstrukcijos darbai	Bendrieji statybos darbai		1,00	
IKI ZUJŪNAI 529 ŽALIOJI G. 22A, VILNIUS rekonstrukcijos darbai	Vidaus inžineriniai tinklai		1,00	
IKI ZUJŪNAI 529 ŽALIOJI G. 22A, VILNIUS rekonstrukcijos darbai	Lauko inžineriniai tinklai		1,00	
IKI ZUJŪNAI 529 ŽALIOJI G. 22A, VILNIUS rekonstrukcijos darbai	Sklypo tvarkymo ir susisiekimo darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne
	<p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne

	<p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Statybų projektų vadovas Žygimantas Visockas, tel. +370 640 65456, e-mail: zygimantas.visockas@iki.lt</p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne

	<p>Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu asmensduomenys@iki.lt.</p> <p>Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.</p> <p>1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją? Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai. Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas. Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų. Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.</p> <p>2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją? Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos. Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.</p> <p>3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.</p> <p>4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.</p>	
4	Reikalavimai dėl prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo (įdiegimo)	Ne
	Rangovas įsipareigoja organizuoti atliktų Darbų pridavimą, o Užsakovas priimti kokybiškai atliktus Darbus ir užtikrinti savalaikį statybos darbų finansavimą.	
5	Kokybės kontrolė	Ne
	Visi Darbai turi atitikti LR galiojančius teisės aktus ir "IKI įrengimo standartą".	
6	Dokumentacija, instrukcijos	Ne
	Rangovas Užsakovui privalo pateikti visą vykdomąją dokumentaciją. Iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instrukuoti Užsakovą (ir/ar jo nurodytus asmenis) ir/arba išmokyti jį Darbų metu įrengtų sistemų, įrangos ir konstrukcijų naudojimosi ir jų aptarnavimo taisyklių bei pateikti Užsakovui atitinkamą dokumentaciją lietuvių kalba trim (3) egzemplioriais. Perduodant ir priimant Darbus, turi būti atlikti visi būtini/reikalingi sumontuotų statybinių konstrukcijų ir/arba techninių sistemų bandymai. Be to, techninės sistemos turi būti išbandytos maksimaliomis darbo sąlygomis.	
7	Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai	Ne
	Suteikti įrangai gamyklinę, bet ne trumpesnę kaip dviejų metų garantiją, atliktiems darbams penkerių metų garantiją; dešimties metų garantiją - paslėptiems patalpų, kuriuose atliekami šioje sutartyje numatyti darbai, elementams. Garantinis laikotarpis prasideda nuo darbų pridavimo Užsakovui pagal perdavimo - priėmimo aktą dienos.	
8	Sutarties nevykdymo netesybos	Ne
	Pagal suderintą sutartį	
9	Prekių/paslaugų perdavimo forma terminas ir pristatymo sąlygos	Ne
	Visi statybos darbai (toliau darbai) turi būti pradėti ir baigti pagal suderintas lokales sąmatas (priedas Nr. 1), suderintą projektinę medžiagą (priedas Nr. 2), suderintą grafiką (priedas Nr. 3) ir priduoti Užsakovui objekte Žalioji g. 22A, Vilnius	