

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2023-10-12 Nr. DA568921

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Draugystės pr. 21, Šiauliai

Apžiūros Neeilinė





(kasmetinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Gautas raštas iš Valstybinės priešgaisrinės priežiūros dėl namo priešgaisrinio vandentiekio atnaujinimo.

Pastatų administravimo vadybininkas

Ivastalija Vozniakienė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę	Namų bendro naudojimo koridoriuose gaisrinio vandentiekio čiaupai nesukomplektuoti ir techniškai netvarkingi. Vamzdynas senas, rūsyje vietomis pažeistas korozijos, šlapiuoja.	Atnaujinti gaisrinį vandentiekį.
		
		
		
		



--	--

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)