

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0378819-2

Data: 2023.09.04

Vadybininkas: Evaldas Vaitkus

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Blindžių g. 20, Vilnius

Problema: Puvinio pažeista medinė laiptų konstrukcija. Nesaugu naudotis

Defektas: DA560949

Sprendimas: Lokaliai remontui siūloma keisti puvinio pažeistas lentas, sutvirtinti laiptų pakopas ir turėklus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Iėjimo laiptų konstrukcijos remontas		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Laiptų pakopų medinių tašų keitimas	m	1,2
3	Laiptų medinių turėklų sutvirtinimas papildomai pritvirtinant vertikalius tašus	kompl.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;



