

**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA579151**Data: 2023-12-20Klientas: UAB Mano Būstas      Objektas: Rasos g. 3, Šiauliai  
ŠiauliaiProblema: Karšto vandens magistralė avarinės būklės, gali bet kada trūkti, stipriai pažeista korozijos. Reikalingas keitimasDefektas (aprašas): Karšto vandens magistralė avarinės būklės, gali bet kada trūkti, stipriai pažeista korozijos. Reikalingas keitimasDefekto vieta: RūsysSprendimas: Karšto vandens magistralė avarinės būklės, gali bet kada trūkti, stipriai pažeista korozijos. Reikalingas keitimas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
<b>Preliminari SUMA be PVM:</b>			<b>+ PVM</b>

Aktą paruošė: Darbų vykdytojas (-ė) Aurimas Dokšas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		726ca570-e888-4e1a-8914-eb79ad84c05f
2		bb6285a8-45f5-49a8-b883-f2a0b49eda23
3		9205dd90-f31e-431e-9d9a-67c532bc66dd

4		251026fa-90a1-47be-918a-149c656ab867
5		cabaaf1a-96c7-435b-9325-73cec869050f

Spausdino: Aurimas Dokšas (Servisas)