

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA562689**Data:** 2023-09-06**Klientas:** UAB Mano Būstas
Dainava**Objektas:** P. Lukšio g. 64 - 21, Kaunas**Problema:** PGS apžiūra, defektavimas**Defektas** Neveikia dūmų šalinimo sistema.**(aprašas):**


Dūmų šalinimo sistema:
varikliai ant stogo, 2 vnt.
Automatikos spinta rūsyje.
Paleidimo mygtukai aukštuose, 23 vnt.
6 aukšte užtaisytos angos.
3 aukšte dūmų šalinimo anga uždengta.



Defekto vieta: Priešgaisrinė sistema**Sprendimas:** Atlikti sistemos projektavimo darbus, po projektavimo darbų įrengti sistemą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Artur Chomišin

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		9e9d7cf4-3bf0-4507-9ffb-7b3681c7d1d9
2		a4f1fa10-d5d8-4000-a443-ed9095e5472a

3		8d254d72-7560-4ede-a98d-3c37dd579339
4		c481da44-a36b-4b7b-a0b9-4d7968f4c0b7
5		33410a21-9ea7-4146-b585-b890a19b6756

Spausdino: Artur Chomišin (Servisas)