

Statinio apžiūros aktas

2024-02-21 Nr. DA588510

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Antakalnio g. 26, Vilnius

Apžiūros tikslas Nuolatinė

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Pakeliamų garažo vartų įrengimas

Pastatų administravimo vadybininkas Laura Grybauskaitė, Atstovė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
-------------------------------	---	---

TECHNINIAI INŽ.

Bendrastatybiniai (tech. inž.)



Pakeliamų garažo vartų įrengimas

Preliminarūs pakeliamų garažo vartų matmenys pateikti fotofiksacijoje. Rekomenduojama garažo vartus įrengti su ventiliacinėmis (kryptinėmis) grotelėmis ventiliacijai parkingo patalpose.



_____	_____	_____
(apžiūros vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Spausdino: Darius Karitonas (Service)