

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA54185

Klientas: UAB Mano Būstas Radvilškis

Objektas: Žalgirio g. 2, Radvilškis

Problema:

Defekto vieta: Nuogrinda

Sprendimas: Atlikti dalini apatinės dalies fasado medinių lentų keitimą naujomis, įrengti nuožulnų cokolio skardinį lankstinį visu statinio perimetru, atstatyti nuogrindą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Darbai: Nuogrindos iš betoninių plytelių 375 x 375 mm atstatymas su pagrindų paruošimu</b>		
Esamų betoninių plytelių ir betoninės nuogrindos nuardymas.	m <sup>2</sup>	44
Smėlio - žvyro mišinio pagrindo įrengimas	m <sup>2</sup>	75
Dolomito atsijų pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	75
375x375 mm betono plytelių šaligatvių klojimas	m <sup>2</sup>	75
Betoninių plytelių krašto betonavimas	m	68
Betoninių plytelių grindinio grindimas siūles užpilant granito atsijomis	m <sup>2</sup>	75
Lauko apdailos medinių fasadinių dailienčių atskirų vietų ketimas naujomis	m <sup>2</sup>	19
Nuožulnaus cokolio skardinio lankstinio įrengimas	m	63
Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl.	1

**PASTABA:** 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus.

**PRIEDAI:** 1. Fotofiksacija

Techninės priežiūros  
inžinierius  
**Vitalijus Jakovlevas**

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Fotofiksacija

