

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0095007-3

Data: 2024-03-14

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Mindaugo g. 32, Vilnius

Problema: Reikalingi kaminų remonto darbai

Defektas: DA591280

Sprendimas: Nuardyti suirusį kaminų mūrą, išmūryti naujai iš kaminams skirtų plytų. Įrengti kaminams skardinius gaubtus, prieglaudą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Laikinių praėjimo takų ant stogo montavimas, demontavimas	kompl.	1
	Kaminų remontas		
4	Kaminų mūro ardymas	m3	4,1
5	Kaminų mūrijimas, iš naujų kaminams skirtų plytų analogiškų plytų	m3	4,1
6	Kaminų skardinių gaubtų įrengimas	m2	11,5
7	Stogo dangos skardinių prieglaudų ("sijonų") prie kamino mūro keitimas, hermetizavimas	m	41,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) objektas saugomas KPD;

Aktą paruošė: Saulius Reva





































