

APŽIŪROS AKTAS DĖL VANDENS FILTRŲ ĮRENGIMO

Objekto adresas: Teatro g. 7

Apžiūros data: 2023-03-27

Būtinoji informacija minkštinimo filtrų įrengimui	Taip	Ne	Kiekis
Ar vandens tiekimas iš centralizuotų Vilniaus vandenų tinklų? ***	Taip	-	-
Koks kiekis vandens minkštinimo įrenginių reikalingas? (priklauso atskiras jei karšto vandens ruošimui skaitliukas yra poskaitiklis po šalto vandens skaitliuko)	-	-	apie 40m ³
Koks šalto vandens kiekis suvartojimas namo reikmėms per mėnesį, m3?	-	-	K.V.- apie 40m ³
Koks šalto vandens vamzdynų diametras už apskaitos /skaitiklio diametras?	-	-	Vamzdyno už apskaitos DN 32 Skaitiklio DN 50
Koks karšto vandens vamzdynų DN už apskaitos / apskaitos DN? (nepildyti jei karšto vandens ruošimui skaitiklis yra poskaitiklis t.y. po šalto vandens skaitiklio)	-	-	Vamzdyno už apskaitos DN 25 Skaitiklio DN 32
1 įrenginys užima min. 1 m2. Koks šalto vandens patalpos plotas? / Koks laivas plotas (be įrenginių)?	Tik ŠP	-	Šalto vandens patalpos plotas - m ² . Koks laivas plotas be įrenginių - m ² .
Padaryti visos šalto vandens įvado patalpos nuotrauką.	Taip	-	Padarytos
Ar yra, vandens nuleidimui, kanalizacija (trapas, kanalizacijos stovas, tinkamą pabraukti)? (Padaryti nuotrauką)	Tik ŠP	-	Ar patalpoje yra trapas? - Ar yra patalpoje kanalizacijos stovas? -
Ar yra šalto vandens apskaita, valymo įrenginiui prijungti? Jei nėra paruošti defektinį aktą.	Tik ŠP	-	-
Ar yra elektros rozetė? Jei nėra surašyti defektinį aktą.	Tik ŠP	-	Laisvų kištukinių lizdų kiekis - vnt.

*ŠP šilumos punktas

*Nugeležiniams nebūtinai vandens jei tiekiamas iš centralizuotų Vilniaus vandenų.

**Vandens tyrimas nebūtinai vanduo tiekiamas iš centralizuotų Vilniaus vandenų.

Aktą sudarė _____

(pareigos, vardas, pvardė, parašas)