

# SENŲ LIFTŲ DEMONTAVIMO IR NAUJŲ KELEIVINIŲ LIFTŲ ĮRENGIMO ADRESU SMILTELĖS G. 9, KLAIPĖDA DARBŲ PIRKIMAS

## I. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1 Pirkimo objektas – projektavimo, senų liftų demontavimo, liftų šachtų rekonstrukcijos ir pritaikymo naujų keleivinių liftų įrengimo darbams.
- 1.2 Perkamų darbų savybės ir jiems keliami reikalavimai pateikti Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1)
- 1.3 Pirkimo objektas į dalis atskirai neskaidomas.
- 1.4 Tiekėjas gali teikti pasiūlymą tik visiems Techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams.
- 1.5 Sutarties kainodara - fiksuotos kainos sutartis. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi įvertinti sutarties tinkamam įvydimui visus būtinus darbus, įrangą bei kitą riziką. Už bet kokius darbus ar jų kiekius, kuriuos tiekėjas galėjo numatyti teikdamas pasiūlymą, bet jų neįtraukė į pasiūlymo kainą, papildomai nebus mokama.
- 1.6 Darbų pradžia ne vėliau nei 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Darbų atlikimo terminas 6 (šeši) mėnesiai nuo darbų pradžios.
- 1.7 Sutarties terminas – 9 mėn.

## II. REIKALAUJAMA TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

2.1. Tiekėjas turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

**1 lentelė „Būtinai tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“**

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
2.1.1.	Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pogrupiai: gydymo paskirties pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas).	Įrodymui turi pateikti:  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingo negyvenamojo pastato bendruosius statybos darbus.  Jeigu analogiškas dokumentas išduotas trečiojoje šalyje įsteigtiems juridiniams asmenims, jis turi patvirtinti turimą kvalifikaciją kilmės šalyje.
2.1.2.	Tiekėjas turi pasiūlyti šiuos specialistus:  Ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio statybos vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pogrupiai: administracinės paskirties pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir	Įrodymui turi pateikti:  1) Vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas, „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas“;  2) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims

	<p>montavimas; apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą)).</p> <p>Ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pogrūpiai: administracinės paskirties pastatai; statybos darbų sritys: specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas).</p> <p><i>Pastaba:</i>  <i>Vienas specialistas gali būti pasitelkiamas į kelias pozicijas, jeigu jo kvalifikacija atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus arba keli specialistai gali būti pasitelkiami į vieną poziciją, jeigu jų kvalifikacija atitinka tai pozicijai keliamus reikalavimus.</i></p>	<p>(išskyrus užsienio šalių specialistus) teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje.</p> <p><i>Užsienio šalių – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojami Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - specialistai iki pirkimo sutarties pasirašymo turi gauti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalių specialistų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.</i></p>
2.1.3.	<p>Tiekėjas per pastaruosius tris metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs nors vieną ne mažiau, kaip 13 sustojimų keleivinio lifto, kurio keliamoji galia – ne mažiau, kaip 1200 kg. ir nors vieną ne mažiau, kaip 13 sustojimų keleivinio lifto, kurio keliamoji galia – ne mažiau, kaip 575 kg. kurioje liftų keitimo darbų kaina yra ne mažesnė nei 70 % pateikto pasiūlymo kainos.</p>	<p>Įrodymui turi pateikti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) atliktų rangos darbų sąrašą;</li> <li>2) Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą tiekėjas pateikia: jei užsakovas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas – ne perkančioji organizacija – jo pažymą apie tinkamai įvykdytą sutartį.</li> </ol>

- 2.2. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
- 2.3. Jeigu tiekėjas negali pateikti apklausos sąlygose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
- 2.4. Aktualius dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, privalės pateikti tik tas tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Tačiau perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Prašomi

dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

### **III. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**

- 3.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam parikimo sutarties įvykdymui.
- 3.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis.
- 3.3. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį apklausos sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikti dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., atestatai, pažymos, licencijos, leidimai ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prienami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus dokumentų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
- 3.4. Tiekėjo pasiūlymai bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamas patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.
- 3.5. Tiekėjas pasiūlymą turi parengti pagal Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą techninę specifikaciją.

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****Bendrieji reikalavimai:**

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus:

1. dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos kiekviename punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 2014/33/ES „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytus reikalavimus, skaitmeninės kopijos originalo (anglų) ir lietuvių kalba (jei taikoma).
3. dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

**Liftas Nr. 1**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Techninis parametras</b>	<b>Reikalaujama techninio parametro reikšmė</b>	<b>Atitiktis techninio parametro reikšmei su nuoroda į pateikiamų dokumentų puslapį (pildo tiekėjas)</b>
<b>1.</b>	<b>Lifto tipas</b>	<b>Keleivinis - pagal LST EN81-20:2014/LST EN81-50:2014 arba lygiavertis</b>	
1.1.	Pavara/keleivių surinkimas	Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija	
1.2.	Keliamoji galia, kg	ne mažiau 1200 kg.	
1.3.	Sustojimų / įėjimų skaičius	13/13, visi įėjimai iš vienos pusės.	
1.4.	Pagrindinis sustojimas	1 aukštas (alt. +0,00)	
1.5.	Greitis	ne mažiau kaip 1,0 m/s	
1.6.	Kėlimo aukštis	33,60 m. “tikslinti vietoje”	
1.7.	Aukštų žymėjimas	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	

1.8.	Valdymas	Mikroprocesorinis 2 liftų, surenkantis keleivius žemyn.	
1.9.	Valdymo skydo įrengimo aukštas	13 aukštas (alt. +33,60).	
1.10.	Maitinimas	400/V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm <sup>2</sup> .	
1.11.	Mašinų patalpa	Be mašinų patalpos.	
<b>2.</b>	<b>Kabina</b>		
2.1.	Kabinos įėjimų skaičius	1.	
2.2.	Kabinos sienų apdaila	Nerūdijančio šlifuoto plieno.	
2.3.	Kabinos durų apdaila	Nerūdijančio šlifuoto plieno.	
2.4.	Kabinos lubų apdaila	Nerūdijančio šlifuoto plieno.	
2.5.	Kabinos grindys	Pilka marginta guma.	
2.6.	Kabinos vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	ne mažiau kaip 2000 x 1400 x 2100mm.	
2.7.	Kabinos durys (plotis x aukštis)	ne mažiau kaip 1000 x 2000 mm	
2.8.	Kabinos apšvietimas	Lubose, LED arba lygiaverčiai šviestuvai.	
2.9.	Kabinos durų tipas	Centrinio atidarymo	
2.10.	Durų kontrolė	Foto barjeru per visą durų aukštį.	
2.11.	Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu.	
2.12.	Valdymo pultas kabinoje	Iš nerūdijančio šlifuoto plieno per visą kabinos aukštį; su individualia elektromechanine klaviatūra; Padėties indikacija visuose sustojimuose; Brailio raštas;	
2.13.	Valdymo panelės aukštuose	Elektromechaniniai montuojami šachtos durų rėmuose.	
2.14.	Veidrodis	Skaidrus; per visą kabinos aukštį ant galinės sienos.	
2.15.	Porankis	Ant galinės sienos	
<b>3.</b>	<b>Lifto šachta</b>		
3.1.	Lifto šachta	Esama	
3.2.	Šachtos matmenys (plotis x gylis)	2650 x 1700 mm “tikslinti vietoje”	
3.3.	Šachtos viršutinis aukštis	3550 mm “tikslinti vietoje”	

3.4.	Šachtos duobė	1300 mm “tikslinti vietoje”	
3.5.	Šachtos durys	Iš nerūdijančio šlifuoto plieno.	
3.6.	Šachtos durys (plotis x aukštis)	ne mažiau kaip 1000 x 2000 mm.	
3.7.	Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija	E120 pagal LST EN 81-58. “arba lygiavertis“	
3.8.	Šachtos durų tipas	Centrinio atidarymo.	
3.9.	Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu.	
<b>4.</b>	<b>Kita komplektacija</b>		
4.1.	Perkrovos davikliai	Būtina	
4.2.	Avarinis apšvietimas	Būtina	
4.3.	Valdymas gaisro atveju pagal LST EN 81-73	Būtina	
4.4.	Prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos	Būtina	
4.5.	Dispečerinė sistema	Būtina	
4.6.	Išankstinis durų atidarymas	Būtina	
4.7.	Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo pulto	Būtina	
4.8.	Automatinis keleivių išlaisvinimas iki artimiausio aukšto dingus elektros įtampai	Būtina	
4.9.	Liftų veikimas grupėje	Būtina	
<b>5.</b>	<b>Garantija</b>	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių nuo įregistruoto potencialiai pavojingų įrenginių registre lifto perdavimo dienos.	
<b>6.</b>	<b>Lifto pritaikymo neįgaliesiems priemonės.</b>	Turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ <sup>1</sup> IX skyriuje nurodyto lifto pritaikymo neįgaliesiems priemonės.	
<b>7.</b>	<b>CE sertifikatai</b>		

<b>8.</b>	<b>Techninė dokumentacija: lifto pasas, naudojimo instrukcija ir kt. lietuvių kalba</b>	Būtina. Pateikiama kartu su įranga.	
-----------	---	--	--

## Liftas Nr. 2

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Techninis parametras</b>	<b>Reikalaujama techninio parametro reikšmė</b>	<b>Atitiktis techninio parametro reikšmei su nuoroda į pateikiamų dokumentų puslapį (pildo tiekėjas)</b>
<b>1.</b>	<b>Lifto tipas</b>	<b>Keleivinis - pagal LST EN81-20:2014/LST EN81-50:2014 arba lygiavertis</b>	
1.1.	Pavara/keleivių surinkimas	Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija	
1.2.	Keliamoji galia, kg	ne mažiau 535 kg.	
1.3.	Sustojimų / įėjimų skaičius	13/13, visi įėjimai iš vienos pusės.	
1.4.	Pagrindinis sustojimas	1 aukštas (alt. +0,00)	
1.5.	Greitis	ne mažiau kaip 1,0 m/s	
1.6.	Kėlimo aukštis	33,60 m. "tikslinti vietoje"	
1.7.	Aukštų žymėjimas	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	
1.8.	Valdymas	Mikroprocesorinis 2 liftų, surenkantis keleivius žemyn.	
1.9.	Valdymo skydo įrengimo aukštas	13 aukštas (alt. +33,60).	
1.10.	Maitinimas	400/V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm <sup>2</sup> .	
1.11.	Mašinų patalpa	Be mašinų patalpos.	
<b>2.</b>	<b>Kabina</b>		
2.1.	Kabinos įėjimų skaičius	1.	
2.2.	Kabinos sienų apdaila	Nerūdijančio šlifuoto plieno.	
2.3.	Kabinos durų apdaila	Nerūdijančio šlifuoto plieno.	
2.4.	Kabinos lubų apdaila	Nerūdijančio šlifuoto plieno.	
2.5.	Kabinos grindys	Pilka marginta guma.	

2.6.	Kabinos vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	ne mažiau kaip 1050 x 1300 x 2100mm.	
2.7.	Kabinos durys (plotis x aukštis)	ne mažiau kaip 800 x 2000 mm	
2.8.	Kabinos apšvietimas	Lubose, LED arba lygiaverčiai šviestuvai.	
2.9.	Kabinos durų tipas	Teleskopinės, šoninio atidarymo.	
2.10.	Durų kontrolė	Foto barjeru per visą durų aukštį.	
2.11.	Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu.	
2.12.	Valdymo pultas kabinoje	Iš nerūdijančio šlifuoto plieno per visą kabinos aukštį; su individualia elektromechanine klaviatūra; Padėties indikacija visuose sustojimuose; Brailio raštas;	
2.13.	Valdymo panelės aukštuose	Elektromechaniniai montuojami šachtos durų rėmuose.	
2.14.	Veidrodis	Skaidrus; per visą kabinos aukštį ant galinės sienos.	
2.15.	Porankis	Ant galinės sienos	
<b>3.</b>	<b>Lifto šachta</b>		
3.1.	Lifto šachta	Esama	
3.2.	Šachtos matmenys (plotis x gylis)	1550 x 1700 mm “tikslinti vietoje”	
3.3.	Šachtos viršutinis aukštis	3550 mm “tikslinti vietoje”	
3.4.	Šachtos duobė	1300 mm “tikslinti vietoje”	
3.5.	Šachtos durys	Iš nerūdijančio šlifuoto plieno.	
3.6.	Šachtos durys (plotis x aukštis)	ne mažiau kaip 800 x 2000 mm.	
3.7.	Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija	E120 pagal LST EN 81-58. “arba lygiavertis“	
3.8.	Šachtos durų tipas	Teleskopinės, šoninio atidarymo	
3.9.	Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu.	
<b>4.</b>	<b>Kita komplektacija</b>		
4.1.	Perkrovos davikliai	Būtina	
4.2.	Avarinis apšvietimas	Būtina	



4.3.	Valdymas gaisro atveju pagal LST EN 81-73	Būtina	
4.4.	Prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos	Būtina	
4.5.	Dispečerinė sistema	Būtina	
4.6.	Išankstinis durų atidarymas	Būtina	
4.7.	Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo pulto	Būtina	
4.8.	Automatinis keleivių išlaisvinimas iki artimiausio aukšto dingus elektros įtampai	Būtina	
4.9.	Liftų veikimas grupėje	Būtina	
<b>5.</b>	<b>Garantija</b>	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių nuo įregistruoto potencialiai pavojingų įrenginių registre lifto perdavimo dienos.	
<b>6.</b>	<b>Lifto pritaikymo neįgaliesiems priemonės.</b>	Turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ <sup>2</sup> IX skyriuje nurodyto lifto pritaikymo neįgaliesiems priemonės.	
<b>7.</b>	<b>CE sertifikatai</b>		
<b>8.</b>	<b>Techninė dokumentacija: lifto pasas, naudojimo instrukcija ir kt. lietuvių kalba</b>	Būtina. Pateikiama kartu su įranga.	