




## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA528152


Data: 2023-03-01Klientas: UAB Mano Būstas      Objektas: Dariaus ir Girėno g. 30A, Radviliškis, Radviliškio miesto sen.  
RadviliškisProblema: Namo elektros instaliacija sena.Defektas (aprašas): Laiptinės apskaitos skyduose seni gnybtynai, kurių dalis pažeisti korozijos, dėl apkrovų kaistantys kontaktai, magistraliniai laidai aliuminiai, seni, mažo skerspjūvio ploto ko pasekoje augant gyventojų elektros naudojimo poreikiui seni laidai nebeatlaiko apkrovų, rūsiuose bendro naudojimo elektros instaliacija taipogi prastos būklės, paskirstymo dėžutėse atviri kontaktai.Defekto vieta: NamasSprendimas: Rekomenduojama keisti namo elektros instaliaciją.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
<b>Preliminari SUMA be PVM:</b>			<b>+ PVM</b>

Aktą paruošė: Klientų asmeninė vadybininkas (-ė) Jurgita Bulotienė

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		4d30e71d-d0ec-4ef7-a138-206293b42b33
2		e04e6d8a-0498-496c-83f4-e78d26cbb386
3		d98e03b9-532d-47f0-982d-ad2ce120bd2e

4		0115f88e-5670-4482-a91f-1e91986839e3
---	---	--------------------------------------

Spausdino: Vaidas Steponavičius (Servisas)