

UAB Mano Būstas Šiauliai
Tilžės g. 122, Šiauliai
info@manobustas.lt

2023-06- Nr. _____

**DĖL PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMO
PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ**

AB „Šiaulių energija“ siunčia Vytauto g. 83, Šiauliai, šilumos įrenginių pertvarkymo projektavimo sąlygas (toliau – Sąlygos).
PRIDEDAMA. Sąlygos (2 lapai).

Pardavimų direktorius

Arvydas Murza

R. Morkūnas, tel. (8 41) 591 269, el. paštas remigijus.m@snergija.lt

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41) 59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811
Atsiskaitomoji sąskaita LT35718000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180, el. paštas info@snergija.lt, www.snergija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

UAB Mano Būstas Šiauliai
Tilžės g. 122, Šiauliai
info@manobustas.lt

2023-06- Nr. _____

PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

Projektavimo sąlygos išduodamos objektui: daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 83, Šiauliuose, (toliau – Pastatas) šilumos įrenginių pertvarkymas.

Pareiškėjas: UAB Mano Būstas Šiauliai, įgaliotas asmuo Ieva Mikloviėnė.

Šildymo sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1.	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galia	kW	130,60	-	130,60 (tikslinti)
2.	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galia	kW	-	-	-
3.	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galia, maks.	kW	187,20	-	187,20
4.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	100		
5.	Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra	°C	50		
6.	Slėgis tiekimo linijoje šildymo sezono metu	kPa	640		
7.	Slėgis tiekimo linijoje ne šildymo sezono metu	kPa	350		
8.	Slėgis grąžinimo linijoje šildymo sezono metu	kPa	310		
9.	Slėgis grąžinimo linijoje ne šildymo sezono metu	kPa	240		
10.	Slėgių skirtumas šildymo sezono metu	kPa	330		
11.	Slėgių skirtumas ne šildymo sezono metu	kPa	110		
12.	Prisijungimo taškas	Mazgas	Esamas šilumos punktas		
13.	Prisijungimo taško altitudė	M			
14.	Šilumos šaltinis		Pietinė katilinė		
15.	Šilumos tiekimo reguliavimo būdas		Kokybinis-kiekybinis		

Kiti reikalavimai:

1. Pastato savininkas privalo organizuoti pertvarkymo projekto parengimą ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu reikalinga).

Elektroninio dokumento nuorašas

2. Parengti projektą, kuriame reikalinga suprojektuoti Pastato šildymo sistemos pertvarkymą, įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą su dalikline šilumos apskaita. Apskaičiuoti pertvarkytos šildymo sistemos galią.
3. Atliekant šildymo sistemos pertvarkymo projektą, patikrinti šilumos punkto įrenginių tinkamumą.
4. Patikrinti esamo apskaitos prietaiso tinkamumą ir, jei reikalinga, suprojektuoti apskaitos mazgo pertvarkymą. Apskaitos mazgo projektą ir apskaitos prietaiso tipą derinti su AB „Šiaulių energija“ Apskaitos prietaisų administravimo tarnyba. Telefonas pasiteiravimui: (8 41) 59 12 66.
5. Projektą suderinti su AB „Šiaulių energija“. El. paštas: derinimai@senergija.lt.
6. Pastato savininkas šilumos įrenginių pertvarkymo projektavimo, montavimo ir su pertvarkymu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus, išduotas šilumos įrenginių pertvarkymo sąlygas ir jas atitinkantį pertvarkymo projektą savo lėšomis.
7. Šildymo sistemos pertvarkymo darbus atlikti ne šildymo sezono metu. Už išleistą iš šildymo sistemos termofikacinį vandenį sumokėti AB „Šiaulių energija“. Atlikti pertvarkytos šildymo sistemos privalomuosius bandymus. Telefonas pasiteiravimui: (8 41) 59 12 77.
8. Baigęs šilumos įrenginių remonto darbus, pastato savininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui, teisės aktuose nustatyta tvarka informintas, statinio statybos užbaigimo dokumento ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos kopijas.

Pardavimų direktorius

Arvydas Murza

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aistė Pavlavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ VYTAUTO G. 83, ŠIAULIAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-21 Nr. SD-1348
Adresatas	UAB Mano Būstas Šiauliai
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Administracija-Pardavimų direktorius Arvydas Murza 2023-06-21
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
