


NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA571139

Data: 2023-10-26Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Vytauto Vaitkaus g. 9(547), Vilnius
SostinėProblema: Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros.Defektas (aprašas): Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros.Defekto vieta: laiptinė 2Sprendimas: Pakeisti kabelįMedžiagos:kabelis 5×25mm²Cu- 45 metrai. Automatiniai jungikliai C63A 1p-3 vntPS AJ pajungiamo nuo kirtiklio laidas 1×25mm²Cu -3metrai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		fd0f59ac-9742-40bd-afe3-ee2bbb8fb959
2		89ebcd11-6e77-45c2-beae-585e4fa8938e

3		4caa0e22-32aa-4a4b-b2fd-3aeb39f08eb2
---	---	--------------------------------------

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing))