

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA571141

Data: 2023-10-26Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Vytauto Vaitkaus g. 9(547), Vilnius
SostinėProblema: Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros.Defektas (aprašas): Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros.Defekto vieta: laiptinė 3Sprendimas: Pakeisti kabelįMedžiagos:kabelis 5×25mm²Cu- 50 metrai. Automatiniai jungikliai C63A 1p-3 vntPS AJ pajungiamo nuo kirtiklio laidas 1×25mm²Cu -3metrai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		90330891-ed3f-4d50-9711-e44d59b63b9f

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing))