



NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA537840

Data: 2023-04-14Klientas: UAB Mano Būstas Šiauliai Objektas: Aušros takas 6, ŠiauliaiProblema: Rūsio elektros instaliacija avarinės būklės, laidai trupantys, be izoliacijos, matomi kaitimo požymiai. Reikalinga elektros instaliacijos rekonstrukcija parengiant projektą.Defektas (aprašas): Rūsio elektros instaliacija avarinės būklės, laidai trupantys, be izoliacijos, matomi kaitimo požymiai. Reikalinga elektros instaliacijos rekonstrukcija parengiant projektą.Defekto vieta: RūsysSprendimas: Rūsio elektros instaliacija avarinės būklės, laidai trupantys, be izoliacijos, matomi kaitimo požymiai. Reikalinga elektros instaliacijos rekonstrukcija parengiant projektą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darbų vykdytojas (-ė) Aurimas Dokšas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		b38005df-201d-412f-838e-6d49178a7ccf
2		d41e7ca6-121c-42f1-8e3b-7475d5663c8a
3		472e6221-cb41-4fff-bccb-bc527b482553

4		ec7c985b-df60-4e08-bf26-e3bb36d8fd35
5		a2bc58d1-6256-4688-a1b5-fe39ae7402a8
6		58196787-3e43-4ad5-8983-8cbefbe8184e
7		1e8dbac1-064f-4598-be88-5943c50aae5a

Spausdino: Aurimas Dokšas (Servisas)