

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.03.22

Klientų atstovė: Lina Jokubauskienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Baltijos pr. 107, Klaipėda

Problema : Baltijos pr. 107, Klaipėda name yra 2 buitinių nuotekų išvadai, po atliktos TV diagnostikos pastebėti išvadų pažeidimai: nuolydžio nebuvimas, skilęs vamzdynas, jungtys paveiktos korozijos, nesandaruma. Pažeidimai neatitinka STR reglamento, ko pasekoje galimos avarijos ir dideli materialiniai nuostoliai.

1-ojo išvado keitimo darbai

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
Lauko nuotekų tinklų rekonstravimo darbai			
1	Grunto kasimas (2m gylis, 1,2m plotis, 5m ilgis)	M3	12
2	Betono grindinio ardymas (viduje)(0,5m pločio)	M3	3
3.	Senų vamzdynų demontavimas DN110	M	15
4.	Smėlio pagrindo po vamzdynu įrengimas 100mm	M3	2
5.	Skylės įrengimas namo pamate išvadui	Vnt	1
6.	Naujų vamzdžių įrengimas DN110	M	20
7.	Išvado prijungimas prie name esančių buitinių nuotekų tinklų	Vnt	1
8.	Buitinių nuotekų tinklu angų užtaisymas(hermetizavimas) pamate ir šulinyje	Vnt	2
9.	Grunto (smėlio)užpylimas ir sutankinimas iš šonų ir viršaus 250mm	M2	3
10.	Grunto užpylimas ir sutankinimas naudojant vibro koja ir vandenį	M3	2
11.	Grindų betonavimas 10cm	M2	8
12.	Augalinio sluoksnio atstatymas 15cm	M3	1,5
13.	Žolės atsodinimas	M2	8
14.	Darbo vietos susitvarkymas, šiukšlių išvežimas	Kompl.	1

Pasikeitus darbų apimčiai ir kainai, reikalingas papildomas suderinimas su Klientų atstove ar pirkimų vadybininke.

Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastatų priežiūros
inžinierė
Monika Balbuckytė

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)