

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFECTAVIMO AKTAS

Data: 2024.02.27

Klientų atstovė : Malvina Juozaitytė

Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Baltijos pr. 35, Klaipėda

Problema : 4-os laiptinės įėjimo atnaujinimas (pakopos keitimas ir aikštelės išlyginamojo sluoksnio įrengimas)

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Laiptų pakopos demontavimas	VNT.	6
2	Esamų metalinių laiptasijų demontavimas	M	5
3	Naujų metalinių laiptasijų įrengimas, padengimas antikoroziniais dažais	M	5
4	Aikštelės nuvalymas, gruntavimas	M2	2,55
5	Naujos aikštelės išlyginamojo sluoksnio įrengimas 1-2cm	M2	2,55
6	Naujų laiptų pakopų montavimas 2,45x0,35m	VNT.	6
7	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Žingsnio aukštis tarp laiptų pakopų neturi būti didesnis nei 15cm.

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.



inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

