



- Sutartiniai žymėjimai
- E4+R0 — - projektuojama 35 kV galios ir šviesolaidinio kabelių trasa
  - — saulės elektrinių parko tvora
  - — Esama melioracijų sistema (MS)
  - projektuojami saulės fotomoduliai
  - Esamos 10 kV OL apsaugos zona (10 m nuo kraštinių laidų)
  - Drenažo rinktuvų apsaugos zona (15 m nuo rinktuvų)
  - AB ESO komutacinio punkto apsaugos zona (5 m nuo KP)

- PASTABOS:**
1. Gamintojo modulinė transformatorinė prijungiama prie AB ESO komutacinio punkto klojant 35 kV galios kabelius trikampi, klojimo gylis ne mažesnis kaip 1 m. Greta 35 kV kabelio, vamzdyje, klojamas šviesolaidinis kabelis.
  2. Projektuojamos iki 1 kV KL klojamos 0,7 m gilyje.
  3. Klojant iki 1 kV trasa vadovautis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių p. 108 reikalavimais.
  4. Klojant kabelinę liniją (KL) būtina išlaikyti visus leistinus atstumus pagal EIJBT, ELIJT.
  5. Užbaigus KL tiesimo darbus, atstatomos sugadintos dangos, gruntas sutankinamas.
  6. Šviesolaidinio kabelio tiesimo darbus vykdyti vadovaujantis EIJT, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis" (2011 10 14 Nr. 1V-987) bei gamintojų instrukcijomis.
  7. Melioracijos inžinerinių tinklų pertvarkymo sprendiniai rengiami atskiru ED-2023-S03-XX-TDP-MS projektu. Visi melioracijos projekte numatyti darbai, turi būti atlikti prieš šiame projekte numatytus statybos darbus.
  8. Tai yra techninis projektas skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Koordinuoti elementai, įranga ir šiame projekte pateikiami sprendiniai detalizuojami antruoju (darbo projekto) etapu.

Brežinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2024-04	Projekto viešinimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Atestato Nr.	<b>EMER-G</b> DESIGN		Kito inžinerinio statinio Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Meškalaukio k. (sklypo unikalus Nr. 6727-0003-0017), statybos projektas
	35294	PV	Gaisva Pivoriūnienė
			Saulės elektrinių parko inžinerinių tinklų planas
LT	Statytojas/ Užsakovas: PSVL WIND, UAB		ED2313/02-XX-STP-PP-T1B-01
			Laida
			0
			Lapas Lapų
			1 1