

INŽINERINIŲ TINKLŲ PATIKROS AKTAS

2024 m. balandžio 19 d. Nr. V24-0132289

Statinio adresas: **Žvejų g. 9, Klaipėda**

Statinio paskirtis: **Daugiabutis gyvenamasis namas**



Bendrojo naudojimo objektų valdytojas: **UAB Mano Būstas Baltija**


Techninis prižiūrėtojas: **UAB Mano Būsto priežiūra**

Patikros tikslas: **Video diagnostiniu būdu atlikti bendrojo naudojimo nuotekų vamzdyno patikrą ir plovimą nuo pirmo šulinio iki atlanko name.**

Patikros atlikimo vieta: **Vamzdyno video diagnostikos metodu patikra atlikta per nuotekų šulinį esantį prie pastato adresu Žvejų g. 9, Klaipėda .**

Techninė patikra atliekama vadovaujantis privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimosi ir priežiūros reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017.

Eil. Nr.	Patikrinti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	Video diagnostikos atlikimo vietos specifikacija		
			
	Žvejų g. 9, Klaipėda 1 išvadas		
		<p>Bendras nuotekų vamzdyno išvado ilgis – 15,5 m. Vizualiai apžiūrėjus šulinys pažeidimų neturi. Šulinyje esančio išvado gylis – 1,80 m. Nuoteku vamzdyno ilgis iki pastato –4,00 m.</p>	

Eil. Nr.	Patikrinti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
		<p>Nuo šulinio, nuotekų vamzdynu nukeliavus 7,0 m. pastebėtas vamzdžio lūžimas. Vamzdynas neatitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimų, dėl ko galimos nuotekų vamzdyno avarijos ir dideli materialiniai nuostoliai.</p>	<p>Rekomenduojama vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA“ 96 punktu, atlikti buitinių nuotekų vamzdyno dalies remontą.</p>

*Dėl Tv diagnostikos specifikos ir kitų subjektyvių aplinkybių galima iki +/- 0,5 m. paklaida
PRIDEDAMA: Video diagnostinės patikros vaizdo duomenys.

Užsakovas:

(vardas, pavardė) (pareigos) (parašas)

Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė) (pareigos) (parašas)

Patikros vykdytojas:

Rimantas Kaziliūnas MB „Biostera“ Inžinerinių tinklų prižiūrėtojas
(vardas, pavardė) (pareigos) (parašas)

Evaldas Balbuckis MB „Biostera“ Projektų vadovas
(vardas, pavardė) (pareigos) (parašas)