

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.03.04

Klientų atstovė: Laura Filipova

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Darželio g. 1, Klaipėda

Problema : Drėgmė ir pelėsis butuose. Reikalinga dengti fasadą termokeramikos dažais.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Fasado sienos paviršiaus nuvalymas	M2	2200
2	Fasado sienos butų apimtį padengimas gruntu	M2	2200
3	Sienos mūro ištrupėjusių siūlių užtaisymas cementiniu mišiniu	M2	100
4	Sienos mūro padengimas termokeramikos (artima plytos spalva) padengimas	M2	2200
5	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Matavimai atliekami remiantis 1947m. kadastrine namo byla.

Technologiškas pagrindo pasiruošimas pagal gamintojo rekomendacijas.

Siūloma naudoti termokeramikos dažus skirtus fasadų dengimui, pavyzdžiui, „Thermo protect“ „Thermoshield Exterieur“ arba geresnių parametrų dangą.

Pastaba: Kiekius vietoje patikslins rangovas, keičiantis kainai derinti su klientų atstove ar pirkimų vadybininke.





Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Silkauskas'.

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)